



# Leistungserklärung (DoP): GEZE TS 5000 EFS 3-6


DE


| Kennung Leistungserklärung                         | GEZE TS 5000 EFS 3-6_0672-CPR-0429  |
|--|---|
| 1. Produktart                                      | Türschließersystem  |
| 2. Identnummern                                    | 162084, 155478, 155477, 162083, 162085, 155480, 155479  |
| 3. Verwendungszweck                                | Türschließmittel mit integrierter elektrisch betriebener Feststellvorrichtung zur Verwendung an Feuer- und/oder Rauchschutztüren oder an Fluchtwegtüren                                       |
| 4. Hersteller                                      | GEZE GmbH, Reinhold-Vöster-Str. 21-29, D-71229 Leonberg   |
| 5. Bevollmächtigter                                | ----  |
| 6. System zur Bewertung der Leistungsbeständigkeit | 1   |
| 7. Harmonisierte Norm                              | EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006, EN 1155:1997/A1:2002/AC:2006  |
| 8.1. Notifizierte Stelle                           | MPA Stuttgart, Pfaffenwaldring 32, D-70569 Stuttgart, Notified Body ID = 0672   |
| 8.2. ID Zertifikat                                 | 0672-CPR-0429   |
| <b>9. Erklärte Leistung</b>                        | <b>Festgestellte wesentliche Merkmale</b>   |
| EN 1154 - Selbstschließend                         | Anforderungen "selbstschließend" erfüllt - EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006 Abschnitte 5.2.1, 5.2.3 - 5.2.16, 5.2.18  |
| EN 1154 - Dauerfunktion des Selbstschließens       | Anforderungen "Dauerfunktion" erfüllt - EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006 Abschnitte 5.2.2, 5.2.17.1, 5.2.17.2   |
| EN 1155 - Fähigkeit auszulösen                     | Anforderungen "auszulösen" erfüllt - EN 1155:1997/A1:2002/AC:2006 Abschnitte 5.1.2 - 5.1.6, 5.2.1 - 5.2.2, 5.2.5 - 5.2.13   |
| EN 1155 - Dauerfunktion der Fähigkeit auszulösen   | Anforderungen "Dauerfunktion" erfüllt - EN 1155:1997/A1:2002/AC:2006 Abschnitte 5.2.4, 5.2.14.1, 5.2.14.2   |
| Gefährliche Substanzen                             | Keine gefährlichen Substanzen im Sinne der EG-Richtlinien und der REACH-Verordnung  |
| <b>EN 1154 Klassifizierung</b>                     |   |
| Anwendungsklasse                                   | 4 (Klasse 3 = Schließen aus min. 105°, 4 = Schließen aus 180°)  |
| Dauerfunktion des Selbstschließens                 | 8 (Klasse 8 = 500.000 Zyklen)   |
| Türschließergröße                                  | 3-6 (Türschließergrößen = 1-7)  |
| Eignung zur Verwendung an Feuer-/Rauchschutztüren  | 1 (Klasse 0 = nicht geeignet, 1 = geeignet)   |
| Sicherheit   | 1 (Klasse 1 = Nutzungssicherheit)   |
| Korrosionsbeständigkeit                            | 4 (nach EN 1670: Klasse 0 = keine definiert, Klasse 1 = geringe, Klasse 2 mittlere, Klasse 3 = hohe, Klasse 4 = sehr hohe)  |
| <b>EN 1155 Klassifizierung</b>                     |   |
| Anwendungsklasse                                   | 3 (Klasse 3 = Öffentliche Gebäude)  |
| Dauerfunktion der Fähigkeit auszulösen             | 8 (Klasse 8 = 500.000 Zyklen)   |
| Feststellungsgröße                                 | 3-6 (Feststellungsgrößen = 3-7)   |
| Eignung zur Verwendung an Feuer-/Rauchschutztüren  | 1 (Klasse 0 = nicht geeignet, 1 = geeignet)   |
| Sicherheit   | 1 (Klasse 1 = Nutzungssicherheit)   |
| Korrosionsbeständigkeit                            | 4 (nach EN 1670: Klasse 0 = keine definiert, Klasse 1 = geringe, Klasse 2 mittlere, Klasse 3 = hohe, Klasse 4 = sehr hohe)  |
| 10. Leistung Produkt                               | Die Leistung des Produktes nach Nr. 1 entspricht der erklärten Leistung nach Nr. 9. Verantwortlich für die Erstellung der Leistungserklärung nach Nr. 9 ist allein der Hersteller nach Nr. 4. |
| Ort, Datum   | Leonberg, 08.04.2019  |
| Gerald Haas, Geschäftsführer                       |    |


# Declaration of Performance (DoP):


EN


|  |  |
|--|--|
| <b>ID for Declaration of Performance</b>                 | <b>_0672-CPR-0429</b>  |
| 1. Type of product                                       | Door closer system   |
| 2. Identity numbers                                      | 162084, 155478, 155477, 162083, 162085, 155480, 155479   |
| 3. Intended use  | Door closer with integrated electrically operated hold-open mechanism for use on fire and/or smoke protection doors or on emergency exits  |
| 4. Manufacturer  | GEZE GmbH, Reinhold-Vöster-Str. 21-29, D-71229 Leonberg  |
| 5. Authorised person                                     | ----   |
| 6. Assessment of constancy of performance                | 1  |
| 7. Harmonised standard                                   | EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006, EN 1155:1997/A1:2002/AC:2006   |
| 8.1. Notified body                                       | MPA Stuttgart, Pfaffenwaldring 32, D-70569 Stuttgart, Notified Body ID = 0672  |
| 8.2. ID certificate                                      | 0672-CPR-0429  |
| <b>9. Declared performance</b>                           | <b>Relevant characteristics determined</b>   |
| EN 1154 - Self-closing                                   | "Self-closing" requirements fulfilled - EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006 sections 5.2.1, 5.2.3 - 5.2.16, 5.2.18  |
| EN 1154 - Permanent function of the self-closing feature | "Permanent function" requirements fulfilled - EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006 sections 5.2.2, 5.2.17.1, 5.2.17.2  |
| EN 1155 - Activation capability                          | "Activation" requirements fulfilled - EN 1155:1997/A1:2002/AC:2006 sections 5.1.2 - 5.1.6, 5.2.1 - 5.2.2, 5.2.5 - 5.2.13   |
| EN 1155 - Permanent activation capability                | "Permanent function" requirements fulfilled - EN 1155:1997/A1:2002/AC:2006 sections 5.2.4, 5.2.14.1, 5.2.14.2  |
| Hazardous substances                                     | No hazardous substances in the sense of the EC guidelines and REACH directive  |
| <b>EN 1154 Classification</b>                            |  |
| Application class  | 4 (Class 3 = close from at least 105°, 4 = close from 180°)  |
| Permanent function of self-closing                       | 8 (Class 8 = 500,000 cycles)   |
| Door closer size   | 3-6 (door closer sizes = 1-7)  |
| Suitability for use on fire/smoke doors                  | 1 (Class 0 = not suitable, 1 = suitable)   |
| Safety   | 1 (Class 1 = Safe use)   |
| Corrosion resistance                                     | 4 (acc. to EN 1670: Class 0 = none defined, Class 1 = low, Class 2 medium, Class 3 = high, Class 4 = very high)  |
| <b>EN 1155 Classification</b>                            |  |
| Application class  | 3 (Class 3 = Public buildings)   |
| Permanent function of the activation capability          | 8 (Class 8 = 500,000 cycles)   |
| Hold open size   | 3-6 (Hold open power sizes = 3-7)  |
| Suitability for use on fire/smoke doors                  | 1 (Class 0 = not suitable, 1 = suitable)   |
| Safety   | 1 (Class 1 = Safe use)   |
| Corrosion resistance                                     | 4 (acc. to EN 1670: Class 0 = none defined, Class 1 = low, Class 2 medium, Class 3 = high, Class 4 = very high)  |
| 10. Product performance                                  | The performance of the product according to No. 1 conforms to the declared performance according to No. 9. The manufacturer under No. 4 is solely responsible for preparing the declaration of performance according to No. 9. |
| Place, date  | Leonberg, 08.04.2019   |
| Gerald Haas, Managing Director                           |   |

| Означение декларация за мощност <b>_0672-CPR-0429</b>            |  |
|--|--|
| 1. Вид продукт   | Система за затваряне на вратата  |
| 2. Идентификационен номер  | 162084, 155478, 155477, 162083, 162085, 155480, 155479   |
| 3. Цел на използване   | Средство за затваряне на врати с интегрирано електрически задвижвано фиксиращо приспособление за използване на пожаро- и димозащитни врати и/или на врати на спасителни пътища       |
| 4. Производител  | GEZE GmbH, Reinhold-Vöster-Str. 21-29, -71229 Leonberg, Германия.  |
| 5. Упълномощено лице   | ----   |
| 6. Система за оценяване на стабилността на резултатите           | 1  |
| 7. Хармонизиран стандарт   | EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006, EN 1155:1997/A1:2002/AC:2006   |
| 8.1. Нотифициран орган   | MPA Stuttgart, Pfaffenwaldring 32, D-70569 Stuttgart, Notified Body ID = 0672  |
| 8.2. ID сертификат   | 0672-CPR-0429  |
| <b>9. Декларирана мощност</b>                                    | <b>Установени съществени белези</b>  |
| EN 1154 - Автоматично затварящи се                               | Изпълнени изисквания "автоматично затварящи се" - EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006 раздели 5.2.1, 5.2.3 - 5.2.16, 5.2.18   |
| EN 1154 - Постоянна функция на автоматично затваряне             | Изпълнени изисквания "постоянна функция" - EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006 раздели 5.2.2, 5.2.17.1, 5.2.17.2  |
| EN 1155 - Способността може да се задейства                      | Изпълнени изисквания "може да се задейства" - EN 1155:1997/A1:2002/AC:2006 раздели 5.1.2 - 5.1.6, 5.2.1 - 5.2.2, 5.2.5 - 5.2.13  |
| EN 1155 - Постоянна функция на способността може да се задейства | Изпълнени изисквания "постоянна функция" - EN 1155:1997/A1:2002/AC:2006 раздели 5.2.4, 5.2.14.1, 5.2.14.2  |
| Опасни субстанции  | Без опасни субстанции по смисъла на директивите на ЕО и разпоредба REACH   |
| <b>EN 1154 Класифициране</b>                                     |  |
| Клас приложение  | 4 (клас 3 = затваряне от мин. 105°, 4 = затваряне от 180°)   |
| Постоянна функция на автоматично затваряне                       | 8 (клас 8 = 500 000 цикъла)  |
| Размер на устройството за затваряне на вратата                   | 3-6 (размери на устройството за затваряне на вратата = 1-7)  |
| Пригодност за използване на пожаро-/димозащитни врати            | 1 (клас 0 = не подходящи, 1 = подходящи)   |
| Безопасност  | 1 (клас 1 = безопасност при използване)  |
| Устойчивост на корозия   | 4 (съгласно EN 1670: клас 0 = не дефинирано, клас 1 = нисък, клас 2 среден, клас 3 = висок, клас 4 = много висок)  |
| <b>EN 1155 Класифициране</b>                                     |  |
| Клас приложение  | 3 (клас 3 = обществено сграда)   |
| Постоянна функция на способността може да се задейства           | 8 (клас 8 = 500 000 цикъла)  |
| Размер на застопоряване  | 3-6 (размери регулатори на последователността на затваряне = 3-7)  |
| Пригодност за използване на пожаро-/димозащитни врати            | 1 (клас 0 = не подходящи, 1 = подходящи)   |
| Безопасност  | 1 (клас 1 = безопасност при използване)  |
| Устойчивост на корозия   | 4 (съгласно EN 1670: клас 0 = не дефинирано, клас 1 = нисък, клас 2 среден, клас 3 = висок, клас 4 = много висок)  |
| 10. Мощност на продукта  | Мощността на продукта според № 1 съответства на декларираната мощност според № 9. Отговорен за съставяне на декларация за мощност според № 9 е единствено производителят според № 4. |
| Населено място, дата   | Leonberg, 08.04.2019   |
| Джералд Хаас, Изпълнителен Директор                              |   |

| Identifikation ydeevnedeklaration            | <b>_0672-CPR-0429</b>  |
|--|--|
| 1. Produktart                                | Dørlukkersystem  |
| 2. Id-numre                                  | 162084, 155478, 155477, 162083, 162085, 155480, 155479   |
| 3. Anvendelsesformål                         | Dørlukkeudstyr med integreret elektrisk drevet holdeanordning til brug på brand- og/eller røgdøre eller på flugtvejsdøre   |
| 4. Producent                                 | GEZE GmbH, Reinhold-Vöster-Str. 21-29, D-71229 Leonberg  |
| 5. Befuldmægtiget                            | ----   |
| 6. System til vurdering af ydeevnen over tid | 1  |
| 7. Harmoniseret standard                     | EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006, EN 1155:1997/A1:2002/AC:2006   |
| 8.1. Notificeret organ                       | MPA Stuttgart, Pfaffenwaldring 32, D-70569 Stuttgart, Notified Body ID = 0672  |
| 8.2. Id certifikat                           | 0672-CPR-0429  |
| <b>9. Deklareret ydeevne</b>                 | <b>Konstaterede væsentlige egenskaber</b>  |
| EN 1154 - Selvlukkende                       | Krav "selvlukkende" opfyldt - EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006 afsnit 5.2.1, 5.2.3 - 5.2.16, 5.2.18  |
| EN 1154 - Selvlukkende kontinuerlig funktion | Krav "kontinuerlig funktion" opfyldt - EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006 afsnit 5.2.2, 5.2.17.1, 5.2.17.2   |
| EN 1155 - Udløsningsevne                     | Krav "udløsning" opfyldt - EN 1155:1997/A1:2002/AC:2006 afsnit 5.1.2 - 5.1.6, 5.2.1 - 5.2.2, 5.2.5 - 5.2.13  |
| EN 1155 - Kontinuerlig udløsningsfunktion    | Krav "kontinuerlig funktion" opfyldt - EN 1155:1997/A1:2002/AC:2006 afsnit 5.2.4, 5.2.14.1, 5.2.14.2   |
| Farlige substanser                           | Ingen farlige substanser iht. EF-direktiver og REACH-forordningen  |
| <b>EN 1154 Klassificering</b>                |  |
| Anvendelsesklasse                            | 4 (klasse 3 = lukning fra min. 105°, 4 = lukning fra 180°)   |
| Selvlukkende kontinuerlig funktion           | 8 (klasse 8 = 500.000 cyklusser)   |
| Dørlukkerstørrelse                           | 3-6 (dørlukkerstørrelser = 1-7)  |
| Egnet til brug på brand-/røgdøre             | 1 (klasse 0 = ikke egnet, 1 = egnet)   |
| Sikkerhed                                    | 1 (klasse 1 = anvendessikkerhed)   |
| Korrosionsbestandighed                       | 4 (iht. EN 1670: Klasse 0 = ingen defineret, klasse 1 = lav, klasse 2 moderat, klasse 3 = høj, klasse 4 = meget høj)   |
| <b>EN 1155 Klassificering</b>                |  |
| Anvendelsesklasse                            | 3 (klasse 3 = offentlige bygninger)  |
| Kontinuerlig funktion udløsningsevne         | 8 (klasse 8 = 500.000 cyklusser)   |
| Fastsættelsesstørrelse                       | 3-6 Fastsættelsesstørrelser = 3-7)   |
| Egnet til brug på brand-/røgdøre             | 1 (klasse 0 = ikke egnet, 1 = egnet)   |
| Sikkerhed                                    | 1 (klasse 1 = anvendessikkerhed)   |
| Korrosionsbestandighed                       | 4 (iht. EN 1670: Klasse 0 = ingen defineret, klasse 1 = lav, klasse 2 moderat, klasse 3 = høj, klasse 4 = meget høj)   |
| 10. Produktets ydeevne                       | Produktets ydeevne iht. nr. 1 svarer til den deklarerede ydeevne iht. nr. 9. Ansvarlig for udarbejdelsen af ydeevnedeklarationen iht. nr. 9 er alene producenten iht. nr. 4. |
| Sted, dato                                   | Leonberg, 08.04.2019   |
| Gerald Haas, direktør                        |   |


|  |   |
|--|---|
| <b>Toimivusdeklaratsiooni tähis</b>          | <b>_0672-CPR-0429</b>   |
| 1. Toote tüüp                                | Uksesulgursüsteem   |
| 2. Tootenumber                               | 162084, 155478, 155477, 162083, 162085, 155480, 155479  |
| 3. Kasutusotstarve                           | Integreeritud elektrilise sulgemisseadmega ukksesulgur kasutamiseks tule- ja/või suitsutõkkeustel või evakuatsiooniustel                          |
| 4. Tootja                                    | GEZE GmbH, Reinhold-Vöster-Str. 21-29, D-71229 Leonberg   |
| 5. Volitatud esindaja                        | ----  |
| 6. Töökindluse hindamise süsteem             | 1   |
| 7. Harmoniseeritud standard                  | EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006, EN 1155:1997/A1:2002/AC:2006  |
| 8.1. Teatatud asukoht                        | MPA Stuttgart, Pfaffenwaldring 32, D-70569 Stuttgart, Notified Body ID = 0672   |
| 8.2. ID-sertifikaat                          | 0672-CPR-0429   |
| <b>9. Deklareeritud jõudlus</b>              | <b>Kindlaksmääratud olulised omadused</b>   |
| EN 1154 – isesulguv                          | "Isesulguva" nõuded täidetud – EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006 peatükid 5.2.1, 5.2.3– 5.2.16, 5.2.18   |
| EN 1154 – isesulguva püsifunktsioon          | "Püsifunktsiooni" nõuded täidetud – EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006 peatükid 5.2.2, 5.2.17.1, 5.2.17.2   |
| EN 1155 – käivitumisvõime                    | "Käivitumisvõime" nõuded täidetud – EN 1155:1997/A1:2002/AC:2006 peatükid 5.1.2–5.1.6, 5.2.1 - 5.2.2, 5.2.5–5.2.13                                |
| EN 1155 – käivitumisvõime püsifunktsioon     | "Püsifunktsiooni" nõuded täidetud – EN 1155:1997/A1:2002/AC:2006 peatükid 5.2.4, 5.2.14.1, 5.2.14.2   |
| Ohtlikud ained                               | Pole ohtlike aineid EL-i direktiivide ja REACH-i regulatsiooni mõttes   |
| <b>EN 1154 klassifikatsioon</b>              |   |
| Kasutusklass                                 | 4 (klass 3 = sulgumine alates 105°, 4 = sulgumine alates 180°)  |
| Isesulgumise püsifunktsioon                  | 8 (klass 8 = 500 000 tsüklit)   |
| Uksesulguri suurus                           | 3-6 (ukksesulgurite suurus = 1–7)   |
| Sobivus kasutamiseks tule-/ suitsutõkkeustel | 1 (klass 0 = ei sobi, 1 = sobib)  |
| Ohutus                                       | 1 (klass 1 = kasutuskindel)   |
| Korrosioonikindlus                           | 4 (EN 1670 järgi: klass 0 = puudub, klass 1 = väike, klass 2 = keskmine, klass 3 = kõrge, klass 4 = väga kõrge)                                   |
| <b>EN 1155 klassifikatsioon</b>              |   |
| Kasutusklass                                 | 3 (klass 3 = avalikud hooned)   |
| Käivitumisvõime püsifunktsioon               | 8 (klass 8 = 500 000 tsüklit)   |
| Lahtihoidefiksaatori suurus                  | 3-6 (Lahtihoidefiksaatori suurus = 3-7)   |
| Sobivus kasutamiseks tule-/ suitsutõkkeustel | 1 (klass 0 = ei sobi, 1 = sobib)  |
| Ohutus                                       | 1 (klass 1 = kasutuskindel)   |
| Korrosioonikindlus                           | 4 (EN 1670 järgi: klass 0 = puudub, klass 1 = väike, klass 2 = keskmine, klass 3 = kõrge, klass 4 = väga kõrge)                                   |
| 10. Toote jõudlus                            | Toote toimivus (nr 1) on kooskõlas deklareeritud toimivusega (nr 9). Toimivusdeklaratsiooni (nr 9) koostamise eest vastutab ainult tootja (nr 4). |
| Koht, kuupäev                                | Leonberg, 08.04.2019  |
| Gerald Haas, tegevjuht                       |    |

|  |  |
|--|--|
| <b>Tunnistus toimintaselvitys</b>              | <b>_0672-CPR-0429</b>  |
| 1. Tuotetyyppi                                 | Ovensulkijajärjestelmä   |
| 2. Tunnusnumerot                               | 162084, 155478, 155477, 162083, 162085, 155480, 155479   |
| 3. Käyttötarkoitus                             | Integroidulla sähkökäyttöisellä lukitusjärjestelmällä varustettu ovensulkija palo- ja/tai savusuojaoviin sekä pakotieoviin   |
| 4. Valmistaja                                  | GEZE GmbH, Reinhold-Vöster-Str. 21-29, D-71229 Leonberg  |
| 5. Valtuutettu                                 | ----   |
| 6. Järjestelmä toimintojatkuvuuden arviointiin | 1  |
| 7. Sovellettu normi                            | EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006, EN 1155:1997/A1:2002/AC:2006   |
| 8.1. Ilmoitettu paikka                         | MPA Stuttgart, Pfaffenwaldring 32, D-70569 Stuttgart, Notified Body ID = 0672  |
| 8.2. ID-varmenne                               | 0672-CPR-0429  |
| <b>9. Selvitetty toiminto</b>                  | <b>Määritetyt olennaiset ominaisuudet</b>  |
| EN 1154 - Itsesulkeutuva                       | "Itsesulkeutuvan" vaatimukset täyttävät – EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006 luvut 5.2.1, 5.2.3 - 5.2.16, 5.2.18   |
| EN 1154 - Itsesulkeutuvuuden kestotoiminto     | "Kestotoiminnon" vaatimukset täyttävät – EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006 luvut 5.2.2, 5.2.17.1, 5.2.17.2  |
| EN 1155 - Laukaisukyky                         | "Laukaisukyvyn" vaatimukset täyttävät – EN 1155:1997/A1:2002/AC:2006 luvut 5.1.2 – 5.1.6, 5.2.1 – 5.2.2, 5.2.5 – 5.2.13  |
| EN 1155 - Laukaisukyvyn kestotoiminto          | "Kestotoiminnon" vaatimukset täyttävät – EN 1155:1997/A1:2002/AC:2006 luvut 5.4.2, 5.2.14.1, 5.2.14.2  |
| Vaaralliset aineet                             | Ei EY:n direktiivien ja REACH-asetuksen mukaisia vaarallisia aineita   |
| <b>EN 1154 Luokitus</b>                        |  |
| Käyttöluokka                                   | 4 (luokka 3 = sulkuasento väh. 105°, 4 = sulkuasento väh. 180°)  |
| Itsesulkeutuvuuden kestotoiminto               | 8 (luokka 8 = 500 000 sykliä)  |
| Ovensulkijan koko                              | 3-6 (ovensulkijakoot = 1-7)  |
| Soveltuvuus palo-/savusuojaoviin               | 1 (luokka 0 = ei sovi, 1 = sopii)  |
| Turvallisuus                                   | 1 (luokka 1 = käyttövarmuus)   |
| Korroosionkestävyys                            | 4 (EN 1670 mukaan: luokka 0 = ei määritetty, luokka 1 = vähäinen, luokka 2 keskimääräinen, luokka 3 = korkea, luokka 4 = erittäin korkea)  |
| <b>EN 1155 Luokitus</b>                        |  |
| Käyttöluokka                                   | 3 (luokka 3 = julkinen rakennus)   |
| Ominaisuuden laukaisun kestotoiminto           | 8 (luokka 8 = 500 000 sykliä)  |
| Lukitustaso                                    | 3-6 (Lukitustasot = 3–7)   |
| Soveltuvuus palo-/savusuojaoviin               | 1 (luokka 0 = ei sovi, 1 = sopii)  |
| Turvallisuus                                   | 1 (luokka 1 = käyttövarmuus)   |
| Korroosionkestävyys                            | 4 (EN 1670 mukaan: luokka 0 = ei määritetty, luokka 1 = vähäinen, luokka 2 keskimääräinen, luokka 3 = korkea, luokka 4 = erittäin korkea)  |
| 10. Tuotteen suorituskyky                      | Tuotteen suorituskyky numeron 1 mukaan vastaa numerossa 9 selvitettyä toimintoa. Valmistaja numeron 4 mukaan on yksin vastuussa numeron 9 mukaan laaditusta toimintaselvityksestä. |
| Paikka, päivämäärä                             | Leonberg, 08.04.2019   |
| Gerald Haas, toimitusjohtaja                   |   |

| Identification Déclaration des performances                      | <b>_0672-CPR-0429</b>   |
|--|---|
| 1. Type de produit   | Système de ferme-porte  |
| 2. Numéros d'identification                                      | 162084, 155478, 155477, 162083, 162085, 155480, 155479  |
| 3. Usage prévu   | Dispositif ferme-porte avec dispositif d'arrêt électromécanique intégré pour les portes coupe-feu et/ou pare-flammes ou pour les issues de secours  |
| 4. Fabricant   | GEZE GmbH, Reinhold-Vöster-Str. 21-29, D-71229 Leonberg   |
| 5. Mandataire  | ----  |
| 6. Système pour l'évaluation des performances                    | 1   |
| 7. Norme harmonisée  | EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006, EN 1155:1997/A1:2002/AC:2006  |
| 8.1. Autorité notifiante   | MPA Stuttgart, Pfaffenwaldring 32, D-70569 Stuttgart, Notified Body ID = 0672   |
| 8.2. Certificat ID   | 0672-CPR-0429   |
| <b>9. Performances déclarées</b>                                 | <b>Principales caractéristiques constatées</b>  |
| EN 1154 - fermeture automatique                                  | Exigences « fermeture automatique » remplies - EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006 paragraphes 5.2.1, 5.2.3 - 5.2.16, 5.2.18   |
| EN 1154 - fonctionnement continu de la fermeture automatique     | Exigences « fonctionnement continu » remplies - EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006 paragraphes 5.2.2, 5.2.17.1, 5.2.17.2  |
| EN 1155 - capacité de déclenchement                              | Exigences « déclenchement » remplies - EN 1155:1997/A1:2002/AC:2006 paragraphes 5.1.2 - 5.1.6, 5.2.1 - 5.2.2, 5.2.5 - 5.2.13  |
| EN 1155 - fonctionnement continu de la capacité de déclenchement | Exigences « fonctionnement continu » remplies - EN 1155:1997/A1:2002/AC:2006 paragraphes 5.2.4, 5.2.14.1, 5.2.14.2  |
| Substances dangereuses   | Aucune substance dangereuse au sens entendu par les directives CE et la directive REACH   |
| <b>Classification EN 1154</b>                                    |   |
| Classe d'usage   | 4 (classe 3 = fermeture à partir de min. 105°, 4 = fermeture à partir de 180°)  |
| Fonctionnement continu de la fermeture automatique               | 8 (classe 8 = 500.000 cycles)   |
| Taille du ferme-porte  | 3-6 (tailles de ferme-porte = 1-7)  |
| Compatibilité avec les portes coupe-feu/pare-fumée               | 1 (classe 0 = non compatible, 1 = compatible)   |
| Sécurité   | 1 (classe 1 = sécurité d'utilisation)   |
| Résistance à la corrosion  | 4 (selon EN 1670 : classe 0 = néant, classe 1 = faible, classe 2 moyenne, classe 3 = élevée, classe 4 = très élevée)  |
| <b>Classification EN 1155</b>                                    |   |
| Classe d'usage   | 3 (classe 3 = bâtiments publics)  |
| Fonctionnement continu de la capacité de déclenchement           | 8 (classe 8 = 500.000 cycles)   |
| Dimensions de l'arrêt  | 3-6 (Dimensions de l'arrêt = 3-7)   |
| Compatibilité avec les portes coupe-feu/pare-fumée               | 1 (classe 0 = non compatible, 1 = compatible)   |
| Sécurité   | 1 (classe 1 = sécurité d'utilisation)   |
| Résistance à la corrosion  | 4 (selon EN 1670 : classe 0 = néant, classe 1 = faible, classe 2 moyenne, classe 3 = élevée, classe 4 = très élevée)  |
| 10. Performances du produit                                      | La performance du produit désignée sous n° 1 correspond à la performance déclarée sous n° 9. Le seul et unique responsable de l'établissement de la déclaration de performance selon n° 9 est le fabricant désigné sous n° 4. |
| Lieu, date   | Leonberg, 08.04.2019  |
| Gerald Haas, Directeur   |    |


|   |  |
|---|--|
| <b>Ειδικός αριθμός Δήλωσης απόδοσης</b>                   | <b>_0672-CPR-0429</b>  |
| 1. Τύπος προϊόντος  | Σύστημα μηχανισμού επαναφοράς πόρτας   |
| 2. Αριθμοί αναγνώρισης                                    | 162084, 155478, 155477, 162083, 162085, 155480, 155479   |
| 3. Σκοπός χρήσης  | Μέσο επαναφοράς πόρτας με ενσωματωμένη ηλεκτροκίνητη διάταξη συγκράτησης ανοίγματος για χρήση σε πόρτες καπνού ή/και πυρός ή σε πόρτες εξόδου κινδύνου   |
| 4. Κατασκευαστής  | GEZE GmbH, Reinhold-Vöster-Str. 21-29, D-71229 Leonberg  |
| 5. Πληρεξούσιος   | ----   |
| 6. Σύστημα για την αξιολόγηση της σταθερότητας απόδοσης   | 1  |
| 7. Εναρμονισμένο πρότυπο                                  | EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006, EN 1155:1997/A1:2002/AC:2006   |
| 8.1. Κοινοποιημένος φορέας                                | MPA Stuttgart, Pfaffenwaldring 32, D-70569 Stuttgart, Notified Body ID = 0672  |
| 8.2. Πιστοποιητικό αναγνωριστικού αριθμού                 | 0672-CPR-0429  |
| <b>9. Δηλωθείσα ισχύς</b>                                 | <b>Καταγεγραμμένα βασικά χαρακτηριστικά</b>  |
| EN 1154 - Αυτόματο κλείσιμο                               | Πληρούνται οι απαιτήσεις "αυτόματου κλεισίματος" - EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006 Παράγραφοι 5.2.1, 5.2.3 - 5.2.16, 5.2.18   |
| EN 1154 - Διαρκής λειτουργία αυτόματου κλεισίματος        | Πληρούνται οι απαιτήσεις "διαρκούς λειτουργίας" - EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006 Παράγραφοι 5.2.2, 5.2.17.1, 5.2.17.2  |
| EN 1155 - Ικανότητα ενεργοποίησης                         | Πληρούνται οι απαιτήσεις "ενεργοποίησης" - EN 1155:1997/A1:2002/AC:2006 Παράγραφοι 5.1.2 - 5.1.6, 5.2.1 - 5.2.2, 5.2.5 - 5.2.13  |
| EN 1155 - Διαρκής λειτουργία της ικανότητας ενεργοποίησης | Πληρούνται οι απαιτήσεις "διαρκούς λειτουργίας" - EN 1155:1997/A1:2002/AC:2006 Παράγραφοι 5.2.4, 5.2.14.1, 5.2.14.2  |
| Επικίνδυνες ουσίες  | Δεν υπάρχουν επικίνδυνες ουσίες υπό την έννοια των οδηγιών ΕΚ και του κανονισμού REACH   |
| <b>EN 1154 Κατάταξη</b>                                   |  |
| Κατηγορία εφαρμογής                                       | 4 (Κατηγορία 3 = Κλείσιμο από ελάχ. 105 , 4 = Κλείσιμο από 180 )   |
| Διαρκής λειτουργία αυτόματου κλεισίματος                  | 8 (Κατηγορία 8 = 500.000 κύκλοι)   |
| Μέγεθος μηχανισμού επαναφοράς πόρτας                      | 3-6 1-6 (Μεγέθη μηχανισμού επαναφοράς πόρτας = 1-7)  |
| Καταλληλότητα για χρήση σε πόρτα καπνού/πυρός             | 1 (Κατηγορία 0 = ακατάλληλο, 1 = κατάλληλο)  |
| Ασφάλεια  | 1 (Κατηγορία 1 = ασφάλεια χρήσης)  |
| Αντοχή σε διάβρωση  | 4 (κατά EN 1670:Κατηγορία 0 = μη καθορισμένη, Κατηγορία 1 = ελάχιστη, Κατηγορία 2 = μέτρια, Κατηγορία 3 = υψηλή, Κατηγορία 4 = πολύ υψηλή)   |
| <b>EN 1155 Κατάταξη</b>                                   |  |
| Κατηγορία εφαρμογής                                       | 3 (Κατηγορία 3 = Δημόσια κτίρια)   |
| Διαρκής λειτουργία της ικανότητας ενεργοποίησης           | 8 (Κατηγορία 8 = 500.000 κύκλοι)   |
| Μέγεθος συγκράτησης ανοίγματος                            | 3-6 (Μεγέθη συγκράτησης ανοίγματος = 3-7)  |
| Καταλληλότητα για χρήση σε πόρτα καπνού/πυρός             | 1 (Κατηγορία 0 = ακατάλληλο, 1 = κατάλληλο)  |
| Ασφάλεια  | 1 (Κατηγορία 1 = ασφάλεια χρήσης)  |
| Αντοχή σε διάβρωση  | 4 (κατά EN 1670:Κατηγορία 0 = μη καθορισμένη, Κατηγορία 1 = ελάχιστη, Κατηγορία 2 = μέτρια, Κατηγορία 3 = υψηλή, Κατηγορία 4 = πολύ υψηλή)   |
| 10. Απόδοση προϊόντος                                     | Η απόδοση του προϊόντος κατά τον αρ. 1 αντιστοιχεί στη δηλωθείσα απόδοση κατά τον αρ. 9. Υπεύθυνος για τη σύνταξη της δήλωσης απόδοσης κατά τον αρ. 9 είναι αποκλειστικά ο κατασκευαστής κατά τον αρ. 4. |
| Τόπος, Ημερομηνία   | Leonberg, 08.04.2019   |
| Gerald Haas, Διευθύνων σύμβουλος                          |   |





|   |   |
|---|---|
| <b>Aitheantóir Dearbhú Feidhmíochta</b>                           | <b>_0672-CPR-0429</b>   |
| 1 Cineál táirge   | Córas dúntóir dorais  |
| 2. Uimhreacha aitheantais   | 162084, 155478, 155477, 162083, 162085, 155480, 155479  |
| 3 Úsáid bheartaithe   | Uirlis dúnta dorais le sás coinneála leictreach comhtháite le haghaidh úsáide ag doirse cosanta dóiteáin agus/nó cosanta deataigh nó ag doirse bealach éalaithe   |
| 4 Déantúsóir  | GEZE GmbH, Reinhold-Vöster-Str. 21-29, D-71229 Leonberg   |
| 5 Duine údaraithe   | ----  |
| 6 Córas chun an tseasmhacht feidhmíochta a mheas                  | 1   |
| 7 Caighdeán comhchuibhithe  | EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006, EN 1155:1997/A1:2002/AC:2006  |
| 8.1. Ionad dá dtugtar fógra                                       | MPA Stuttgart, Pfaffenwaldring 32, D-70569 Stuttgart, Notified Body ID = 0672   |
| 8.2. Príomhthréithe aitheanta                                     | 0672-CPR-0429   |
| <b>9 Feidhmíocht dhearbhaithe</b>                                 | <b>Príomhthréithe</b>   |
| EN 1154 – Dúnann é féin   | Riachtanais maidir le "dúnann é féin" comhlíonta – EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006 Míreanna 5.2.1, 5.2.3 - 5.2.16, 5.2.18  |
| EN 1154 –Feidhm bhuan an fhéindhúnta                              | Riachtanais maidir le "feidhm bhuan" comhlíonta - EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006 Míreanna 5.2.2, 5.2.17.1, 5.2.17.2   |
| EN 1155 – Cumas tionscanta  | Riachtanais maidir le "tionscain" comhlíonta - EN 1155:1997/A1:2002/AC:2006 Míreanna 5.1.2 - 5.1.6, 5.2.1 - 5.2.2, 5.2.5 - 5.2.13   |
| EN 1155 – Feidhm bhuan an chumais tionscanta                      | Riachtanais maidir le "feidhm bhuan" comhlíonta - EN 1155:1997/A1:2002/AC:2006 Míreanna 5.2.4, 5.2.14.1, 5.2.14.2   |
| Substaintí guaiseacha   | Ní substaintí guaiseacha iad de réir Treoracha AE agus Rialacháin REACH   |
| <b>Aicmiú EN 1154</b>   |   |
| Aicme úsáide  | 4 (Aicme 3 = Dúnadh ó íos. 105°, 4 = Dúnadh ó 180°)   |
| Feidhm bhuan an fhéindhúnta                                       | 8 (Aicme 8 = 500.000 timthriall)  |
| Toise an dúntóir dorais   | 3-6 (Toisí dúntóir dorais = 1-7)  |
| Oiriúnach le haghaidh úsáide ar dhoirse cosanta dóiteáin/deataigh | 1 (Aicme 0 = níl sé oiriúnach, 1 = tá sé oiriúnach)   |
| Sábháilteacht   | 1 (Aicme 1 = Sábháilteacht úsáide)  |
| Seasmhacht in aghaidh creimthe                                    | 4 (de réir EN 1670: Aicme 0 = gan a bheith sainithe, Aicme 1 = íseal, Aicme 2 réasúnta, Aicme 3 = ard, Aicme 4 = an-ard)  |
| <b>Aicmiú EN 1155</b>   |   |
| Aicme úsáide  | 3 (Aicme 3 = Foirgnimh phoiblí)   |
| Feidhm bhuan cumas tionscanta                                     | 8 (Aicme 8 = 500.000 timthriall)  |
| Toise sócrúcháin  | 3-6 (Toisí deimhniúcháin= 3-7)  |
| Oiriúnach le haghaidh úsáide ar dhoirse cosanta dóiteáin/deataigh | 1 (Aicme 0 = níl sé oiriúnach, 1 = tá sé oiriúnach)   |
| Sábháilteacht   | 1 (Aicme 1 = Sábháilteacht úsáide)  |
| Seasmhacht in aghaidh creimthe                                    | 4 (de réir EN 1670: Aicme 0 = gan a bheith sainithe, Aicme 1 = íseal, Aicme 2 réasúnta, Aicme 3 = ard, Aicme 4 = an-ard)  |
| 10 Feidhmíocht Táirge   | Tá feidhmíocht an táirge de réir uimhreach 1 ag teacht leis an bhfeidhmíocht dhearbhaithe de réir uimhreach 9. Is é an déantúsóir amháin de réir uimhreach 4 atá freagrach as an dearbhú feidhmíochta a dhéanamh de réir uimhreach 9. |
| Áit, dáta   | Leonberg, 08.04.2019  |
| Gerald Haas, Stúirthóir   |    |


# Dichiarazione prestazioni (DoP): GEZE TS 5000 EFS 3-6


IT


| Identificazione dichiarazione prestazioni              | GEZE TS 5000 EFS 3-6_0672-CPR-0429   |
|--|--|
| 1. Tipo di prodotto                                    | Sistema chiudiporta  |
| 2. Numeri ident.                                       | 162084, 155478, 155477, 162083, 162085, 155480, 155479   |
| 3. Impiego previsto                                    | Mezzo di chiusura porta con dispositivo di fermo elettrico integrato da impiegare con le porte tagliafuoco e/o tagliafumo o con le porte antipanico  |
| 4. Produttore  | GEZE GmbH, Reinhold-Vöster-Str. 21-29, D-71229 Leonberg  |
| 5. Delegato  | ----   |
| 6. Sistema per valutare la potenzialità                | 1  |
| 7. Norma armonizzata                                   | EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006, EN 1155:1997/A1:2002/AC:2006   |
| 8.1. Ente notificato                                   | MPA Stuttgart, Pfaffenwaldring 32, D-70569 Stuttgart, Notified Body ID = 0672  |
| 8.2. Certificato ID                                    | 0672-CPR-0429  |
| <b>9. Prestazione dichiarata</b>                       | <b>Caratteristiche importanti riscontrate</b>  |
| EN 1154 - a chiusura automatica                        | Requisiti "a chiusura automatica" soddisfatti - EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006 sezioni 5.2.1, 5.2.3 - 5.2.16, 5.2.18   |
| EN 1154 - funzione continua della chiusura automatica  | Requisiti "funzione continua" soddisfatti - EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006 sezioni 5.2.2, 5.2.17.1, 5.2.17.2   |
| EN 1155 - capacità di sgancio                          | Requisiti "capacità di sgancio" soddisfatti - EN 1155:1997/A1:2002/AC:2006 sezioni 5.1.2 - 5.1.6, 5.2.1 - 5.2.2, 5.2.5 - 5.2.13  |
| EN 1155 - funzione continua capacità di sgancio        | Requisiti "funzione continua" soddisfatti - EN 1155:1997/A1:2002/AC:2006 sezioni 5.2.4, 5.2.14.1, 5.2.14.2   |
| Sostanze pericolose                                    | Nessuna sostanza pericolosa ai sensi delle direttive europee e del decreto REACH   |
| <b>Classificazione EN 1154</b>                         |  |
| Classe di impiego                                      | 4 (classe 3 = chiusura da min. 105°, 4 = chiusura da 180°)   |
| Funzione continua chiusura automatica                  | 8 (classe 8 = 500.000 cicli)   |
| grandezza chiudiporta                                  | 3-6 (grandezze chiudiporta = 1-7)  |
| Idoneità all'utilizzo su porte tagliafumo/ tagliafuoco | 1 (classe 0 = non idoneo, 1 = idoneo)  |
| Sicurezza  | 1 (classe 1 = sicurezza d'uso)   |
| Resistenza alla corrosione                             | 4 (sec. EN 1670: classe 0 = non definita, classe 1 = bassa, classe 2 media, classe 3 = elevata, classe 4 = molto elevata)  |
| <b>Classificazione EN 1155</b>                         |  |
| Classe di impiego                                      | 3 (classe 3 = edifici pubblici)  |
| Funzione continua capacità di sgancio                  | 8 (classe 8 = 500.000 cicli)   |
| Dimensioni del fermo                                   | 3-6 (dimensioni fermo = 3-7)   |
| Idoneità all'utilizzo su porte tagliafumo/ tagliafuoco | 1 (classe 0 = non idoneo, 1 = idoneo)  |
| Sicurezza  | 1 (classe 1 = sicurezza d'uso)   |
| Resistenza alla corrosione                             | 4 (sec. EN 1670: classe 0 = non definita, classe 1 = bassa, classe 2 media, classe 3 = elevata, classe 4 = molto elevata)  |
| 10. Prestazione prodotto                               | La prestazione del prodotto di cui al punto 1 corrisponde alla prestazione dichiarata nel punto 9. La responsabilità per la dichiarazione della prestazione di cui al punto 9 spetta soltanto al produttore di cui al punto 4. |
| Località, data   | Leonberg, 08.04.2019   |
| Gerald Haas, Amministratore Delegato                   |   |


|   |  |
|---|--|
| <b>Oznaka Izjava o svojstvima</b>                           | <b>_0672-CPR-0429</b>  |
| 1. Vrsta proizvoda  | Sustav zatvarača vrata   |
| 2. Identifikacijski broj                                    | 162084, 155478, 155477, 162083, 162085, 155480, 155479   |
| 3. Namjena  | Naprava za zatvaranje vrata s integriranom, električki pogonjenom napravom za zadržavanje zaokretnih vrata u otvorenom položaju za uporabu na protupožarnim i/ili protudimnim vratima ili na evakuacijskim vratima |
| 4. Proizvođač   | GEZE GmbH, Reinhold-Vöster-Str. 21-29, D-71229 Leonberg  |
| 5. Ovlaštena osoba  | ----   |
| 6. Sustav ocjenjivanja stalnosti svojstva                   | 1  |
| 7. Usklađena norma  | EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006, EN 1155:1997/A1:2002/AC:2006   |
| 8.1. Prijavljeno tijelo                                     | MPA Stuttgart, Pfaffenwaldring 32, D-70569 Stuttgart, Notified Body ID = 0672  |
| 8.2. ID certifikata   | 0672-CPR-0429  |
| <b>9. Prijavljeno svojstvo</b>                              | <b>Utvrđena važna svojstva</b>   |
| EN 1154 - samozatvarajući                                   | Zahtjevi "samozatvarajući" su ispunjeni - EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006 odlomci 5.2.1, 5.2.3 - 5.2.16, 5.2.18   |
| EN 1154 - Trajna funkcija samozatvaranja                    | Zahtjevi "trajna funkcija" su ispunjeni - EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006 odlomci 5.2.2, 5.2.17.1, 5.2.17.2   |
| EN 1155 - Sposobnost otvaranja                              | Zahtjevi "otvaranja" su ispunjeni - EN 1155:1997/A1:2002/AC:2006 odlomci 5.1.2 - 5.1.6, 5.2.1 - 5.2.2, 5.2.5 - 5.2.13  |
| EN 1155 - Trajna funkcija sposobnosti otvaranja             | Zahtjevi "trajna funkcija" su ispunjeni - EN 1155:1997/A1:2002/AC:2006 odlomci 5.2.4, 5.2.14.1, 5.2.14.2   |
| Opasne tvari  | Nema opasnih tvari u smislu direktiva Europske unije i Uredbe REACH  |
| <b>Klasifikacija EN 1154</b>                                |  |
| Klasa primjene  | 4 (klasa 3 = zatvaranje iz min. 105°, 4 = zatvaranje iz 180°)  |
| Trajna funkcija samozatvaranja                              | 8 (klasa 8 = 500.000 ciklusa)  |
| Veličina zatvarača vrata                                    | 3-6 (veličine zatvarača vrata = 1-7)   |
| Prikladnost za uporabu na protupožarnim/protudimnim vratima | 1 (klasa 0 = nije prikladno, 1 = prikladno)  |
| Sigurnost   | 1 (klasa 1 = sigurnost uporabe)  |
| Otpornost na koroziju                                       | 4 (prema EN 1670: klasa 0 = nije definirana, klasa 1 = mala, klasa 2 srednja, klasa 3 = visoka, klasa 4 = vrlo visoka)   |
| <b>Klasifikacija EN 1155</b>                                |  |
| Klasa primjene  | 3 (klasa 3 = javne zgrade)   |
| Trajna funkcija sposobnosti otvaranja                       | 8 (klasa 8 = 500.000 ciklusa)  |
| veličina zadržavanja u otvorenom položaju                   | 3-6 (veličine zadržavanja u otvorenom položaju = 3 - 7)  |
| Prikladnost za uporabu na protupožarnim/protudimnim vratima | 1 (klasa 0 = nije prikladno, 1 = prikladno)  |
| Sigurnost   | 1 (klasa 1 = sigurnost uporabe)  |
| Otpornost na koroziju                                       | 4 (prema EN 1670: klasa 0 = nije definirana, klasa 1 = mala, klasa 2 srednja, klasa 3 = visoka, klasa 4 = vrlo visoka)   |
| 10. Svojstvo proizvoda                                      | Svojstvo proizvoda prema br. 1 odgovara prijavljenom svojstvu prema br. 9 Za izradu izjave o svojstvima prema br. 9 odgovoran je samo proizvođač prema br. 4   |
| Mjesto, datum   | Leonberg, 08.04.2019   |
| Gerald Haas, direktor                                       |   |

| Ekspluatācijas īpašību deklarācijas apzīmējums           |   |
|--|---|
| <b>_0672-CPR-0429</b>                                    |   |
| 1. Produkta veids  | Durvju aizvērēja sistēma  |
| 2. Identifikācijas numuri                                | 162084, 155478, 155477, 162083, 162085, 155480, 155479  |
| 3. Paredzētais pielietojums                              | Durvju aizvēršanas mehānisms ar iebūvētu elektrisko fiksatoru; paredzēts uguns un/vai dūmu drošajām durvīm vai evakuācijas durvīm                                   |
| 4. Ražotājs  | GEZE GmbH, Reinhold-Vöster-Str. 21-29, D-71229 Leonberg   |
| 5. Pilnvarotais pārstāvis                                | ----  |
| 6. Sistēma ekspluatācijas īpašību noturības novērtēšanai | 1   |
| 7. Saskaņotais standarts                                 | EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006, EN 1155:1997/A1:2002/AC:2006  |
| 8.1. Paziņotā iestāde                                    | MPA Stuttgart, Pfaffenwaldring 32, D-70569 Stuttgart, Notified Body ID = 0672   |
| 8.2. ID sertifikāts                                      | 0672-CPR-0429   |
| <b>9. Deklarētās ekspluatācijas īpašības</b>             | <b>Noteiktie būtiskie raksturlielumi</b>  |
| EN 1154 — pašaižverošs                                   | Izpildīta prasība "pašaižverošs" — EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006, sadaļas 5.2.1, 5.2.3–5.2.16, 5.2.18  |
| EN 1154 — ilgstoša pašaižvēršanās                        | Izpildīta prasība "ilgstoša darbība" — EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006, sadaļas 5.2.2, 5.2.17.1, 5.2.17.2  |
| EN 1155 — aktivizācijas spēja                            | Izpildīta prasība "aktivizācija" — EN 1155:1997/A1:2002/AC:2006, sadaļas 5.1.2–5.1.6, 5.2.1–5.2.2, 5.2.5–5.2.13   |
| EN 1155 — ilgstoša aktivizācijas spēja                   | Izpildīta prasība "ilgstoša darbība" — EN 1155:1997/A1:2002/AC:2006, sadaļas 5.4.2, 5.2.14.1, 5.2.14.2  |
| Bīstamas vielas  | Nav bīstamu vielu saskaņā ar EK direktīvām un REACH regulu  |
| <b>EN 1154 klasifikācija</b>                             |   |
| Lietošanas klase   | 4 (3. klase — aizvēršana no min. 105°, 4. klase — aizvēršana no 180°)   |
| Ilgstoša pašaižvēršanās                                  | 8 (8. klase — 500 000 ciklu)  |
| Durvju aizvērēja izmērs                                  | 3-6 (durvju aizvērēju izmēri — 1–7)   |
| Piemērotība uguns/dūmu drošajām durvīm                   | 1 (0. klase — nav piemērots, 1. klase — ir piemērots)   |
| Drošība  | 1 (1. klase — lietošanas drošība)   |
| Noturība pret koroziju                                   | 4 (saskaņā ar standartu EN 1670: 0. klase — nav noteikta, 1. klase — zema, 2. klase — vidēja, 3. klase — augsta, 4. — ļoti augsta)                                  |
| <b>EN 1155 klasifikācija</b>                             |   |
| Lietošanas klase   | 3 (3. — sabiedriska ēka)  |
| Ilgstoša aktivizācijas spēja                             | 8 (8. klase — 500 000 ciklu)  |
| Konstatējamais izmērs                                    | 3-6 (Konstatējamais izmērs = 3-7)   |
| Piemērotība uguns/dūmu drošajām durvīm                   | 1 (0. klase — nav piemērots, 1. klase — ir piemērots)   |
| Drošība  | 1 (1. klase — lietošanas drošība)   |
| Noturība pret koroziju                                   | 4 (saskaņā ar standartu EN 1670: 0. klase — nav noteikta, 1. klase — zema, 2. klase — vidēja, 3. klase — augsta, 4. — ļoti augsta)                                  |
| 10. Produkta ekspluatācijas īpašības                     | 1. punktā minētajam produktam piemīt 9. punktā minētās īpašības. Par 9. punktā minēto īpašību deklarācijas izstrādi ir atbildīgs tikai 4. punktā minētais ražotājs. |
| Vieta, datums  | Leonberg, 08.04.2019  |
| Gerald Haas, rīkotājdirektors                            |    |


|  |  |
|--|--|
| <b>Eksplotacijos savybių deklaracijos identifikatorius</b> | <b>_0672-CPR-0429</b>  |
| 1. Gaminio rūšis   | Durų uždarymo įtaisų sistema   |
| 2. Ident. numeriai   | 162084, 155478, 155477, 162083, 162085, 155480, 155479   |
| 3. Naudojimo tikslas                                       | Durų uždarymo įtaisas su sumontuotu elektriškai valdomu fiksatoriumi, skirtas naudoti priešgaisrinėse arba priešdūminėse duryse arba atsarginių išėjimų duryse |
| 4. Gamintojas  | GEZE GmbH, Reinhold-Vöster-Str. 21-29, D-71229 Leonberg  |
| 5. Įgaliotasis asmuo                                       | ----   |
| 6. Eksplotacijos savybių įvertinimo sistema                | 1  |
| 7. Darnusis standartas                                     | EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006, EN 1155:1997/A1:2002/AC:2006   |
| 8.1. Notifikuotoji įstaiga                                 | MPA Stuttgart, Pfaffenwaldring 32, D-70569 Stuttgart, Notified Body ID = 0672  |
| 8.2. ID sertifikatas                                       | 0672-CPR-0429  |
| <b>9. Deklaruojamos eksploatacinės savybės</b>             | <b>Nustatyti esminiai požymiai</b>   |
| EN 1154. Savaimė užsidaro                                  | Reikalavimai "Savaimė užsidaro". EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006 5.2.1, 5.2.3–5.2.16, 5.2.18 skirsniai  |
| EN 1154. Nuolatinė savaiminio uždarymo funkcija            | Reikalavimai "Nuolatinė funkcija" įvykdyti. EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006 5.2.2, 5.2.17.1, 5.2.17.2 skirsniai   |
| EN 1155. Geba aktyvinti                                    | Reikalavimai "Aktyvinti" įvykdyti. EN 1155:1997/A1:2002/AC:2006 5.1.2–5.1.6, 5.2.1–5.2.2, 5.2.5–5.2.13 skirsniai   |
| EN 1155. Nuolatinės gebos funkcijos aktyvinimas            | Reikalavimai "Nuolatinė funkcija" įvykdyti. EN 1155:1997/A1:2002/AC:2006 5.2.4, 5.2.14.1, 5.2.14.2 skirsniai   |
| Pavojingos medžiagos                                       | Nėra jokių pavojingų medžiagų pagal EB direktyvas ir REACH reglamentą  |
| <b>EN 1154 klasifikacija</b>                               |  |
| Naudojimo klasė  | 4 (3 klasė = uždarymas nuo min. 105°, 4 = uždarymas nuo 180°)  |
| Savaiminio uždarymo nuolatinė funkcija                     | 8 (8 klasė = 500 000 ciklų)  |
| Durų uždarymo įtaiso dydis                                 | 3-6 (durų uždarymo įtaisų dydžiai = 1–7)   |
| Tinkamumas naudoti priešgaisrinėse / priešdūminėse duryse  | 1 (0 klasė = netinka, 1 = tinka)   |
| Sauga  | 1 (1 klasė = naudojimo sauga)  |
| Atsparumas korozijai                                       | 4 (pagal EN 1670: 0 klasė = neapibrėžtas, 1 klasė = mažas, 2 klasė = vidutinis, 3 klasė = didelis, 4 klasė = labai didelis)                                    |
| <b>EN 1155 klasifikacija</b>                               |  |
| Naudojimo klasė  | 3 (3 klasė = viešieji pastatai)  |
| Nuolatinės gebos funkcijos aktyvinimas                     | 8 (8 klasė = 500 000 ciklų)  |
| Fiksavimo dydis  | 3-6 (Fiksavimo dydžiai 3–7)  |
| Tinkamumas naudoti priešgaisrinėse / priešdūminėse duryse  | 1 (0 klasė = netinka, 1 = tinka)   |
| Sauga  | 1 (1 klasė = naudojimo sauga)  |
| Atsparumas korozijai                                       | 4 (pagal EN 1670: 0 klasė = neapibrėžtas, 1 klasė = mažas, 2 klasė = vidutinis, 3 klasė = didelis, 4 klasė = labai didelis)                                    |
| 10. Gaminio galia  | Gaminio galia pagal Nr.1 atitinka deklaruotą galią pagal Nr. 9. Už galios deklaracijos pagal Nr. 9 parengimą atsako tik gamintojas pagal Nr. 4.                |
| Vieta, data  | Leonberg, 08.04.2019   |
| Gerald Haas, direktorius                                   |   |


| Identifikazzjoni għad-Dikjarazzjoni ta' Prestazzjoni                   |   |
|--|---|
| 1. Tip ta' prodott   | Sistema ta' apparat li jagħlaq il-bibien  |
| 2. Numri ta' Identità  | 162084, 155478, 155477, 162083, 162085, 155480, 155479  |
| 3. Għan tal-użu  | Apparat li jagħlaq il-bibien b' mekkaniżmu operat elettrikament li jzomm il-bibien miftuħin għall-użu ma' bibien protettivi min-nar u / jew duħħan jew għal f'ruġ ta' emerġenza   |
| 4. Manifattur  | GEZE GmbH, Reinhold-Vöster-Str. 21-29, 71229 Leonberg, Germany  |
| 5. Rappreżentant awtorizzat  | ----  |
| 6. Sistema ta' valutazzjoni tal-kostanza tal-prestazzjoni              | 1   |
| 7. Standard armonizzat   | EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006, EN 1155:1997/A1:2002/AC:2006  |
| 8.1. Korpi nnotifikati   | MPA Stuttgart, Pfaffenwaldring 32, D-70569 Stuttgart, Notified Body ID = 0672   |
| 8.2. Certifikat tal-Identifikazzjoni                                   | 0672-CPR-0429   |
| <b>9. Prestazzjoni ddikjarata</b>                                      | <b>Karatteristiċi importanti determinati</b>  |
| EN 1154 – Għeluq awtomatiku  | Rekwiżiti tal-"Għeluq awtomatiku" sodisfatti - EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006 sezzjonijiet 5.2.1, 5.2.3 - 5.2.16, 5.2.18  |
| EN 1154 – Funzjoni permanenti tal-karatteristika tal-għeluq awtomatiku | Rekwiżiti tal-"Funzjoni permanenti" sodisfatti - EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006 sezzjonijiet 5.2.2, 5.2.17.1, 5.2.17.2  |
| EN 1155 – Kapacità tal-attwazzjoni                                     | Rekwiżiti tal-"Attwazzjoni" sodisfatti - EN 1155:1997/A1:2002/AC:2006 sezzjonijiet 5.1.2 - 5.1.6, 5.2.1 - 5.2.2, 5.2.5 - 5.2.13   |
| EN 1155 – Kapacità tal-attwazzjoni permanenti                          | Rekwiżiti tal-"Funzjoni permanenti" sodisfatti - EN 1155:1997/A1:2002/AC:2006 sezzjonijiet 5.2.4, 5.2.14.1, 5.2.14.2  |
| Sustanzi perikolużi  | L-ebda sustanza perikoluża skont il-linji gwida tal-EC u tad-direttiva REACH  |
| <b>Klassifikazzjoni EN 1154</b>  |   |
| Klassi tal-applikazzjoni   | 4 (Klassi 3 = jingħalaq minn tal-inqas 105°, 4 = jingħalaq minn 180°)   |
| Funzjoni permanenti għall-għeluq awtomatiku                            | 8 (Klassi 8 = 500,000 ciklu)  |
| Daqs tal-apparat li jagħlaq il-bibien                                  | 3-6 (daqsijiet tal-apparat li jagħlaq il-bibien = 1-7)  |
| Adeguatezza għall-użu fuq bibien għall-protezzjoni min-nar/duħħan      | 1 (Klassi 0 = mhux adattat, 1 = adattat)  |
| Sigurtà  | 1 (Klassi 1 = Użu bla periklu)  |
| Reżistenza għall-korrużjoni  | 4 (skont EN 1670: Klassi 0 = mhux definita, Klassi 1 = baxxa, Klassi 2 medja, Klassi 3 = għolja, Klassi 4 = għolja ħafna)   |
| <b>Klassifikazzjoni EN 1155</b>  |   |
| Klassi tal-applikazzjoni   | 3 (Klassi 3 = Bini pubbliku)  |
| Funzjoni permanenti għall-kapacità tal-attwazzjoni                     | 8 (Klassi 8 = 500,000 ciklu)  |
| Qawwa ta' zamma fil-pożizzjoni miftuħa                                 | 3-6 (Qawwa ta' zamma fil-pożizzjoni miftuħa = 3-7)  |
| Adeguatezza għall-użu fuq bibien għall-protezzjoni min-nar/duħħan      | 1 (Klassi 0 = mhux adattat, 1 = adattat)  |
| Sigurtà  | 1 (Klassi 1 = Użu bla periklu)  |
| Reżistenza għall-korrużjoni  | 4 (skont EN 1670: Klassi 0 = mhux definita, Klassi 1 = baxxa, Klassi 2 medja, Klassi 3 = għolja, Klassi 4 = għolja ħafna)   |
| 10. Prestazzjoni tal-prodott   | Il-prestazzjoni tal-prodott speċifikata taħt in-Numru 1 tikkorrispondi mal-prestazzjoni ddikjarata taħt in-Numru 9. Il-manifattur taħt in-Numru 4 huwa unikament responsabbli għat-tnejja tad-dikjarazzjoni tal-prestazzjoni taħt in-Numru 9. |
| Post, data   | Leonberg, 08.04.2019  |
| Gerald Haas, Direttur  |    |


| <b>Aanduiding prestatieverklaring</b> <b>_0672-CPR-0429</b>       |   |
|---|---|
| 1. Soort product  | Deurdrangersysteem  |
| 2. Identificatienummers   | 162084, 155478, 155477, 162083, 162085, 155480, 155479  |
| 3. Gebruiksdoel   | Deursluitmiddelen met geïntegreerde, elektrisch aangedreven vergrendelingsvoorziening voor gebruik op brand- en/of rookwerende deuren of vluchtdoeken   |
| 4. Fabrikant  | GEZE GmbH, Reinhold-Vöster-Str. 21-29, D-71229 Leonberg   |
| 5. Gevolmachtigde   | ----  |
| 6. Prestatie beoordelingssysteem                                  | 1   |
| 7. Geharmoniseerde norm   | EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006, EN 1155:1997/A1:2002/AC:2006  |
| 8.1. Aangemelde instantie   | MPA Stuttgart, Pfaffenwaldring 32, D-70569 Stuttgart, Notified Body ID = 0672   |
| 8.2. ID-certificaat   | 0672-CPR-0429   |
| <b>9. Gegarandeerde prestaties</b>                                | <b>Vastgestelde essentiële kenmerken</b>  |
| EN 1154 - Zelfsluitend  | Voldaan aan de eisen "zelfsluitend" - EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006 alinea's 5.2.1, 5.2.3 - 5.2.16, 5.2.18   |
| EN 1154 - Permanent zelfsluitend                                  | Voldaan aan de eisen "permanente functie" - EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006 alinea's 5.2.2, 5.2.17.1, 5.2.17.2   |
| EN 1155 - Mogelijkheid om te schakelen                            | Voldaan aan de eisen "om te schakelen" - EN 1155:1997/A1:2002/AC:2006 alinea's 5.1.2 - 5.1.6, 5.2.1 - 5.2.2, 5.2.5 - 5.2.13   |
| EN 1155 - Permanente functie voor de mogelijkheid om te schakelen | Voldaan aan de eisen "permanente functie" - EN 1155:1997/A1:2002/AC:2006 alinea's 5.2.4, 5.2.14.1, 5.2.14.2   |
| Gevaarlijke substanties   | Geen gevaarlijke substanties in de zin van de EG-richtlijnen en de REACH-bepaling   |
| <b>EN 1154 classificatie</b>                                      |   |
| Toepassingsklasse   | 4 (klasse 3 = sluiten vanuit min. 105°, 4 = sluiten vanuit 180°)  |
| Permanent zelfsluitend  | 8 (klasse 8 = 500.000 cycli)  |
| Deurdrangerformaat  | 3-6 (deurdrangerformaten = 1 - 7)   |
| Geschikt voor het gebruik op brand-/ rookwerende deuren           | 1 (klasse 0 = niet geschikt, 1 = geschikt)  |
| Veiligheid  | 1 (klasse 1 = gebruiksveiligheid)   |
| Corrosiebestendigheid   | 4 (conform EN 1670: Klasse 0 = geen gedefinieerd, klasse 1 = geringe, klasse 2 gemiddelde, klasse 3 = grote, klasse 4 = zeer grote)   |
| <b>EN 1155 classificatie</b>                                      |   |
| Toepassingsklasse   | 3 (klasse 3 = openbare gebouwen)  |
| Permanente functie voor de mogelijkheid om te schakelen           | 8 (klasse 8 = 500.000 cycli)  |
| Sluitkracht   | 3-6 (sluitkrachten = 3-7)   |
| Geschikt voor het gebruik op brand-/ rookwerende deuren           | 1 (klasse 0 = niet geschikt, 1 = geschikt)  |
| Veiligheid  | 1 (klasse 1 = gebruiksveiligheid)   |
| Corrosiebestendigheid   | 4 (conform EN 1670: Klasse 0 = geen gedefinieerd, klasse 1 = geringe, klasse 2 gemiddelde, klasse 3 = grote, klasse 4 = zeer grote)   |
| 10. Werking product   | De werking van het product overeenkomstig met Nr. 1 komt overeen met de verklaring van de werking overeenkomstig met Nr. 9. De fabrikant overeenkomstig met Nr. 4 is alleen verantwoordelijk voor het opstellen van de werkingsverklaring overeenkomstig met Nr. 9. |
| Plaats, datum   | Leonberg, 08.04.2019  |
| Gerald Haas, Directeur  |    |


| Oznaczenie Deklaracja właściwości użytkowych                          | _0672-CPR-0429   |
|---|--|
| 1. Typ wyrobu   | Samozamykacz drzwiowy  |
| 2. Numery identyfikacyjne   | 162084, 155478, 155477, 162083, 162085, 155480, 155479   |
| 3. Przewidywane zastosowanie  | Zamykacz drzwiowy ze zintegrowanym mechanizmem blokującym z napędem elektrycznym do stosowania w drzwiach przeciwpożarowych i/lub dymoszczelnych bądź drzwiach ewakuacyjnych   |
| 4. Producent  | GEZE GmbH, Reinhold-Vöster-Str. 21-29, D-71229 Leonberg  |
| 5. Upoważniony przedstawiciel   | ----   |
| 6. System oceny stałości właściwości użytkowych                       | 1  |
| 7. Norma zharmonizowana   | EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006, EN 1155:1997/A1:2002/AC:2006   |
| 8.1. Jednostka notyfikowana   | MPA Stuttgart, Pfaffenwaldring 32, D-70569 Stuttgart, Notified Body ID = 0672  |
| 8.2. Numer identyfikacyjny certyfikatu                                | 0672-CPR-0429  |
| <b>9. Deklarowane właściwości użytkowe</b>                            | <b>Stwierdzone zasadnicze charakterystyki</b>  |
| EN 1154 - samoczynnie zamykające                                      | Spełnione wymagania "samoczynnego zamykania" - EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006 rozdziały 5.2.1, 5.2.3 - 5.2.16, 5.2.18  |
| EN 1154 - trwałość funkcji samoczynnego zamykania                     | Spełnione wymagania "trwałości funkcji" - EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006 rozdziały 5.2.2, 5.2.17.1, 5.2.17.2   |
| EN 1155 - zdolność do inicjowania                                     | Spełnione wymagania "inicjowania" - EN 1155:1997/A1:2002/AC:2006 rozdziały 5.1.2 - 5.1.6, 5.2.1 - 5.2.2, 5.2.5 - 5.2.13  |
| EN 1155 - trwałość zdolności do inicjowania                           | Spełnione wymagania "trwałości funkcji" - EN 1155:1997/A1:2002/AC:2006 rozdziały 5.2.4, 5.2.14.1, 5.2.14.2   |
| Substancje niebezpieczne  | Brak substancji niebezpiecznych w rozumieniu dyrektyw WE i rozporządzenia REACH  |
| <b>Klasyfikacja wg EN 1154</b>  |  |
| Klasa użytkowania   | 4 (klasa 3 = zamykanie od kąta rozwarcia min. 105°, 4 = zamykanie od kąta rozwarcia 180°)  |
| Trwałość funkcji samoczynnego zamykania                               | 8 (klasa 8 = 500 000 cykli)  |
| Wielkość zamykacza  | 3-6 (wielkość zamykacza = 1-7)   |
| Przydatność do stosowania w drzwiach przeciwpożarowych/dymoszczelnych | 1 (klasa 0 = nieodpowiednie, 1 = odpowiednie)  |
| Bezpieczeństwo  | 1 (klasa 1 = bezpieczeństwo użytkowe)  |
| Odporność na korozję  | 4 (według EN 1670: klasa 0 = odporność nieokreślona, klasa 1 = niska, klasa 2 = średnia, klasa 3 = wysoka, klasa 4 = bardzo wysoka)  |
| <b>Klasyfikacja wg EN 1155</b>  |  |
| Klasa użytkowania   | 3 (klasa 3 = budynek publiczny)  |
| Trwałość zdolności do inicjowania                                     | 8 (klasa 8 = 500 000 cykli)  |
| rozmiar urządzenia odcinającego                                       | 3-6 (rozmiary urządzenia odcinającego = 3-7)   |
| Przydatność do stosowania w drzwiach przeciwpożarowych/dymoszczelnych | 1 (klasa 0 = nieodpowiednie, 1 = odpowiednie)  |
| Bezpieczeństwo  | 1 (klasa 1 = bezpieczeństwo użytkowe)  |
| Odporność na korozję  | 4 (według EN 1670: klasa 0 = odporność nieokreślona, klasa 1 = niska, klasa 2 = średnia, klasa 3 = wysoka, klasa 4 = bardzo wysoka)  |
| 10. Właściwości użytkowe produktu                                     | Właściwości użytkowe produktu wymienionego w poz. 1 są zgodne z właściwościami użytkowymi zadeklarowanymi w poz. 9. Wyłączną odpowiedzialność za wystawienie deklaracji właściwości użytkowych stosownie do poz. 9 ponosi producent wymieniony w poz. 4. |
| Miejscowość, data   | Leonberg, 08.04.2019   |
| Gerald Haas, Prezes   |   |





|   |   |
|---|---|
| <b>Marcação declaração de desempenho</b> <u>0672-CPR-0429</u> |   |
| 1. Tipo de produto  | Sistema de molas aéreas   |
| 2. Números de identificação                                   | 162084, 155478, 155477, 162083, 162085, 155480, 155479  |
| 3. Finalidade   | Dispositivo de fecho de porta com dispositivo de fixação elétrico para aplicação em portas corta-fogo e/ou portas corta-fumo ou em portas de emergência   |
| 4. Fabricante   | GEZE GmbH, Reinhold-Vöster-Str. 21-29, D-71229 Leonberg   |
| 5. Pessoa autorizada  | ----  |
| 6. Sistema para avaliação da regularidade do desempenho       | 1   |
| 7. Normativa standard   | EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006, EN 1155:1997/A1:2002/AC:2006  |
| 8.1. Organismo notificado                                     | MPA Stuttgart, Pfaffenwaldring 32, D-70569 Stuttgart, Notified Body ID = 0672   |
| 8.2. Certificado ID   | 0672-CPR-0429   |
| <b>9. Desempenho declarado</b>                                | <b>Características essenciais determinadas</b>  |
| EN 1154 - De fecho automático                                 | Requisitos "de fecho automático" cumpridos - EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006 Secções 5.2.1, 5.2.3 - 5.2.16, 5.2.18   |
| EN 1154 - Função contínua do fecho automático                 | Requisitos da "Função contínua" cumpridos - EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006 Secções 5.2.2, 5.2.17.1, 5.2.17.2  |
| EN 1155 - Capacidade de atuação                               | Requisitos de "atuação" cumpridos - EN 1155:1997/A1:2002/AC:2006 Secções 5.1.2 - 5.1.6, 5.2.1 - 5.2.2, 5.2.5 - 5.2.13   |
| EN 1155 - Função contínua da capacidade de atuação            | Requisitos da "Função contínua" cumpridos - EN 1155:1997/A1:2002/AC:2006 Secções 5.2.4, 5.2.14.1, 5.2.14.2  |
| Substâncias perigosas   | Sem substâncias perigosas nos termos das Diretivas CE e do Regulamento REACH  |
| <b>Classificação EN 1154</b>                                  |   |
| Classe de aplicação   | 4 (Classe 3 = fecho a partir de no mín. 105°, 4 = fecho a partir de 180°)   |
| Função contínua do fecho automático                           | 8 (Classe 8 = 500.000 ciclos)   |
| Tamanho da mola   | 3-6 (tamanhos de mola = 1-7)  |
| Adequado para aplicação em portas corta-fogo/corta-fumo       | 1 (Classe 0 = não adequada, 1 = adequada)   |
| Segurança   | 1 (Classe 1 = segurança de utilização)  |
| Resistência à corrosão  | 4 (de acordo com a EN 1670: Classe 0 = nenhuma definida, Classe 1 = reduzida, Classe 2 média, Classe 3 = elevada, Classe 4 = muito elevada)   |
| <b>Classificação EN 1155</b>                                  |   |
| Classe de aplicação   | 3 (Classe 3 = edifícios públicos)   |
| Função contínua da capacidade de atuação                      | 8 (Classe 8 = 500.000 ciclos)   |
| Valor da abertura fixa  | 3-6 (Valores da abertura fixa = 3-7)  |
| Adequado para aplicação em portas corta-fogo/corta-fumo       | 1 (Classe 0 = não adequada, 1 = adequada)   |
| Segurança   | 1 (Classe 1 = segurança de utilização)  |
| Resistência à corrosão  | 4 (de acordo com a EN 1670: Classe 0 = nenhuma definida, Classe 1 = reduzida, Classe 2 média, Classe 3 = elevada, Classe 4 = muito elevada)   |
| 10. Desempenho do produto                                     | O desempenho do produto nos termos do n.º 1 corresponde ao desempenho declarado nos termos do n.º 9. Nos termos do n.º 4, o fabricante é o único responsável pela elaboração da declaração de desempenho nos termos do n.º 9. |
| Local, data   | Leonberg, 08.04.2019  |
| Gerald Haas, Gerente  |    |


|   |   |
|---|---|
| <b>Caracteristică declarație de performanță</b>             | <b>_0672-CPR-0429</b>   |
| 1. Model produs   | Sistem de amortizoare de ușă  |
| 2. Numere de identificare                                   | 162084, 155478, 155477, 162083, 162085, 155480, 155479  |
| 3. Scopul de utilizare                                      | Sisteme de închidere a ușii cu sistem de blocare în poziția deschis cu acționare electrică, integrat, pentru utilizarea la ușile anti-incendiu și/sau de protecție împotriva flăcărilor și fumului sau la ușile de ieșire în caz de urgență |
| 4. Producător   | GEZE GmbH, Reinhold-Vöster-Str. 21-29, D-71229 Leonberg   |
| 5. Mandatar   | ----  |
| 6. Sistem pentru evaluarea constantelor performanței        | 1   |
| 7. Standard armonizat                                       | EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006, EN 1155:1997/A1:2002/AC:2006  |
| 8.1. Organism notificat                                     | MPA Stuttgart, Pfaffenwaldring 32, D-70569 Stuttgart, Notified Body ID = 0672   |
| 8.2. Certificat ID  | 0672-CPR-0429   |
| <b>9. Putere declarată</b>                                  | <b>Caracteristici esențiale stabilite</b>   |
| EN 1154 - Auto-închidere                                    | Îndeplinește cerințele de "auto-închidere"- EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006 paragrafele 5.2.1, 5.2.3 - 5.2.16, 5.2.18  |
| EN 1154 - Funcție continuă a auto-închiderii                | Îndeplinește cerințele de "funcție continuă"- EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006 paragrafele 5.2.2, 5.2.17.1, 5.2.17.2  |
| EN 1155 - Capacitatea de declanșare                         | Îndeplinește cerințele de "declanșare" - EN 1155:1997/A1:2002/AC:2006 paragrafele 5.1.2 - 5.1.6, 5.2.1 - 5.2.2, 5.2.5 - 5.2.13  |
| EN 1155 - Funcție continuă a capacității de declanșare      | Îndeplinește cerințele de "funcție continuă"- EN 1155:1997/A1:2002/AC:2006 paragrafele 5.2.4, 5.2.14.1, 5.2.14.2  |
| Substanțe periculoase                                       | Fără substanțe periculoase în sensul Directivelor CE și regulamentului REACH  |
| <b>Clasificarea EN 1154</b>                                 |   |
| Clasa de utilizare  | 4 (clasa 3 = închidere din min. 105°, 4 = închidere din 180°)   |
| Funcție continuă a auto-închiderii                          | 8 (clasa 8 = 500.000 cicluri)   |
| Dimensiune închizător ușă                                   | 3-6 (dimensiuni amortizoare ușă= 1-7)   |
| Compatibilitatea pentru utilizarea la ușile antifoc/antifum | 1 (clasa 0 = nu este adecvat, 1 = adecvat)  |
| Siguranță   | 1 (clasa 1 = siguranța în utilizare)  |
| Rezistența la coroziune                                     | 4 (conform EN 1670: Clasa 0 = nu este definită, Clasa 1 = redusă, Clasa 2 medie, Clasa 3 = înaltă, Clasa 4 = foarte înaltă)   |
| <b>Clasificarea EN 1155</b>                                 |   |
| Clasa de utilizare  | 3 (clasa 3 = Clădiri publice)   |
| Funcție continuă a capacității de declanșare                | 8 (clasa 8 = 500.000 cicluri)   |
| Dimensiune blocare în poziție deschis                       | 3-6 (Dimensiuni blocare în poziție deschis = 3-7)   |
| Compatibilitatea pentru utilizarea la ușile antifoc/antifum | 1 (clasa 0 = nu este adecvat, 1 = adecvat)  |
| Siguranță   | 1 (clasa 1 = siguranța în utilizare)  |
| Rezistența la coroziune                                     | 4 (conform EN 1670: Clasa 0 = nu este definită, Clasa 1 = redusă, Clasa 2 medie, Clasa 3 = înaltă, Clasa 4 = foarte înaltă)   |
| 10. Performanța produsului                                  | Performanța produsului conform nr. 1 corespunde performanței declarate conform nr. 9. Responsabil pentru întocmirea declarației de performanță conform nr. 9 este doar producătorul conform nr. 4.  |
| Localitatea, data   | Leonberg, 08.04.2019  |
| Gerald Haas, Director General                               |    |

|  |  |
|--|--|
| <b>Kod prestandadeklaration</b>                    | <b>_0672-CPR-0429</b>  |
| 1. Produkttyp                                      | Dörrstängningssystem   |
| 2. Ident.nummer                                    | 162084, 155478, 155477, 162083, 162085, 155480, 155479   |
| 3. Användningsområde                               | Dörrstängare med integrerad eldriven fixeringsanordning för användning på brand- och/eller rökskyddsörrar eller i nödutgångar.   |
| 4. Tillverkare                                     | GEZE GmbH, Reinhold-Vöster-Str. 21-29, D-71229 Leonberg  |
| 5. Fullmaktsinnehavare                             | ----   |
| 6. System för bedömning av produktprestandan       | 1  |
| 7. Harmoniserad standard                           | EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006, EN 1155:1997/A1:2002/AC:2006   |
| 8.1. Anmält organ                                  | MPA Stuttgart, Pfaffenwaldring 32, D-70569 Stuttgart, Notified Body ID = 0672  |
| 8.2. ID-certifikat                                 | 0672-CPR-0429  |
| <b>9. Angiven prestanda</b>                        | <b>Fastställda viktiga egenskaper</b>  |
| EN 1154 - självstängande                           | Krav för "självstängande" uppfyllda - EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006 avsnitt 5.2.1, 5.2.3 - 5.2.16, 5.2.18   |
| EN 1154 - permanent självstängningsfunktion        | Krav för "permanent funktion" uppfyllda - EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006 avsnitt 5.2.2, 5.2.17.1, 5.2.17.2   |
| EN 1155 - aktiveringsförmåga                       | Krav för "aktiveringsförmåga" uppfyllda - EN 1155:1997/A1:2002/AC:2006 avsnitt 5.1.2 - 5.1.6, 5.2.1 - 5.2.2, 5.2.5 - 5.2.13  |
| EN 1155 - permanent aktiveringsförmåga             | Krav för "permanent funktion" uppfyllda - EN 1155:1997/A1:2002/AC:2006 avsnitt 5.2.4, 5.2.14.1, 5.2.14.2   |
| Farliga ämnen                                      | Inga farliga ämnen enligt gällande EU-direktiv och REACH-förordningen  |
| <b>EN 1154-klassificering</b>                      |  |
| Användningsklass                                   | 4 (klass 3 = stängning från min. 105°, 4 = stängning från 180°)  |
| Permanent självstängningsfunktion                  | 8 (klass 8 = 500 000 cykler)   |
| Dörrstängarstorlek                                 | 3-6 (dörrstängarstorlekar = 1-7)   |
| Lämplighet för användning på brand-/rökskyddsörrar | 1 (klass 0 = ej lämplig, 1 = lämplig)  |
| Säkerhet   | 1 (klass 1 = driftsäkerhet)  |
| Korrosionsbeständighet                             | 4 (enligt EN 1670: klass 0 = ej definierad, klass 1 = låg, klass 2 = måttlig, klass 3 = hög, klass 4 = mycket hög)   |
| <b>EN 1155-klassificering</b>                      |  |
| Användningsklass                                   | 3 (klass 3 = offentliga byggnader)   |
| Permanent aktiveringsförmåga                       | 8 (klass 8 = 500 000 cykler)   |
| Storlek uppställare                                | 3-6 (storlekar uppställare = 3-7)  |
| Lämplighet för användning på brand-/rökskyddsörrar | 1 (klass 0 = ej lämplig, 1 = lämplig)  |
| Säkerhet   | 1 (klass 1 = driftsäkerhet)  |
| Korrosionsbeständighet                             | 4 (enligt EN 1670: klass 0 = ej definierad, klass 1 = låg, klass 2 = måttlig, klass 3 = hög, klass 4 = mycket hög)   |
| 10. Produktprestanda                               | Den produktprestanda som anges i punkt 1 motsvarar den prestanda som uppges i punkt 9. Den här prestandaförklaringen enligt punkt 9 utfärdas endast av tillverkaren som anges i punkt 4. |
| Ort, datum   | Leonberg, 08.04.2019   |
| Gerald Haas, VD                                    |   |

|  |  |
|--|--|
| <b>Identifikácia Vyhlásenie o parametroch</b>              | <b>_0672-CPR-0429</b>  |
| 1. Druh výrobu   | Dverný samozatvárač  |
| 2. Identifikačné číslo                                     | 162084, 155478, 155477, 162083, 162085, 155480, 155479   |
| 3. Účel použitia   | Prostriedok na zatváranie dverí s integrovaným elektricky poháňaným aretačným zariadením pre použitie na protipožiarene a/alebo dymotesné dvere alebo na únikové dvere             |
| 4. Výrobca   | GEZE GmbH, Reinhold-Vöster-Str. 21-29, D-71229 Leonberg  |
| 5. Splnomocnená osoba                                      | ----   |
| 6. Systém pre posudzovanie nemennosti parametrov           | 1  |
| 7. Harmonizovaná norma                                     | EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006, EN 1155:1997/A1:2002/AC:2006   |
| 8.1. Notifikačný orgán                                     | MPA Stuttgart, Pfaffenwaldring 32, D-70569 Stuttgart, Notified Body ID = 0672  |
| 8.2. ID certifikát   | 0672-CPR-0429  |
| <b>9. Deklarované parametre</b>                            | <b>Stanovené podstatné vlastnosti</b>  |
| EN 1154 - samozatváracie                                   | Požiadavky "samozatváracie" splnené - EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006 odseky 5.2.1, 5.2.3 - 5.2.16, 5.2.18  |
| EN 1154 - Trvalá funkcia samozatvárania                    | Požiadavky "trvalá funkcia" splnené - EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006 odseky 5.2.2, 5.2.17.1, 5.2.17.2  |
| EN 1155 - Schopnosť spustenia                              | Požiadavky "spustenia" splnené - EN 1155:1997/A1:2002/AC:2006 odseky 5.1.2 - 5.1.6, 5.2.1 - 5.2.2, 5.2.5 - 5.2.13  |
| EN 1155 - Trvalá funkcia schopnosti spustenia              | Požiadavky "trvalá funkcia" splnené - EN 1155:1997/A1:2002/AC:2006 odseky 5.4.2, 5.2.14.1, 5.2.14.2  |
| Nebezpečné látky   | Neobsahuje žiadne nebezpečné látky v zmysle Smerníc EU a Nariadenia REACH  |
| <b>EN 1154 Klasifikácia</b>                                |  |
| Trieda použitia  | 4 (trieda 3 = zatváranie z min. 105°, 4 = zatváranie zo 180°)  |
| Trvalá funkcia samozatvárania                              | 8 (trieda 8 = 500.000 cyklov)  |
| Veľkosť dverného zatvárača                                 | 3-6 (veľkosti dverných zatváračov = 1-7)   |
| Spôsobilosť pre použitie na protipožiarene/dymotesné dvere | 1 (trieda 0 = nevhodné, 1 = vhodné)  |
| Bezpečnosť   | 1 (trieda 1 = užívacia bezpečnosť)   |
| Odolnosť proti korózii                                     | 4 (podľa EN 1670: trieda 0 = nedefinovaná, trieda1 = nízka, trieda 2 stredná, trieda3 = vysoká, trieda 4 = veľmi vysoká)   |
| <b>EN 1155 Klasifikácia</b>                                |  |
| Trieda použitia  | 3 (trieda 3 = verejné budovy)  |
| Trvalá funkcia schopnosti spustenia                        | 8 (trieda 8 = 500.000 cyklov)  |
| Veľičina zaistenia   | 3-6 (veľičiny zaistenia = 3-7)   |
| Spôsobilosť pre použitie na protipožiarene/dymotesné dvere | 1 (trieda 0 = nevhodné, 1 = vhodné)  |
| Bezpečnosť   | 1 (trieda 1 = užívacia bezpečnosť)   |
| Odolnosť proti korózii                                     | 4 (podľa EN 1670: trieda 0 = nedefinovaná, trieda1 = nízka, trieda 2 stredná, trieda3 = vysoká, trieda 4 = veľmi vysoká)   |
| 10. Parametre výrobu                                       | Parametre výrobu podľa bodu 1 sú v zhode s deklarovateľnými parametrami podľa bodu 9. Za zostavenie vyhlásenia o parametroch podľa bodu 9 zodpovedá výhradne výrobca podľa bodu 4. |
| Miesto, dátum  | Leonberg, 08.04.2019   |
| Gerald Haas, konateľ                                       |   |


| <b>Karakteristika - izjava o delovanju</b>                | <b>_0672-CPR-0429</b>  |
|---|--|
| 1. Vrsta izdelka  | Sistem za zapiranje vrat   |
| 2. ID-številke  | 162084, 155478, 155477, 162083, 162085, 155480, 155479   |
| 3. Namen uporabe  | Zapiralo za vrata z vgrajeno, električno fiksno pripravo za protipožarna in/ali protidimna vrata ali vrata za izhod v sili   |
| 4. Proizvajalec   | GEZE GmbH, Reinhold-Vöster-Str. 21-29, D-71229 Leonberg  |
| 5. Pooblaščen oseba                                       | ----   |
| 6. Sistem za konstantnost delovanja                       | 1  |
| 7. Harmoniziran standard                                  | EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006, EN 1155:1997/A1:2002/AC:2006   |
| 8.1. Priglašeni organ                                     | MPA Stuttgart, Pfaffenwaldring 32, D-70569 Stuttgart, Notified Body ID = 0672  |
| 8.2. ID-certifikat  | 0672-CPR-0429  |
| <b>9. Izjava o delovanju</b>                              | <b>Ugotovljene bistvene značilnosti</b>  |
| EN 1154 - Samodejno zapiranje                             | Zahteve za "samodejno zapiranje" so izpolnjene - EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006 odseki 5.2.1, 5.2.3 - 5.2.16, 5.2.18   |
| EN 1154 - Trajno delovanje samodejnega zapiranja          | Zahteve za "trajno delovanje" so izpolnjene - EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006 odseki 5.2.2, 5.2.17.1, 5.2.17.2  |
| EN 1155 - Sproženje sposobnosti                           | Zahteve za "sproženje" so izpolnjene - EN 1155:1997/A1:2002/AC:2006 odseki 5.1.2 - 5.1.6, 5.2.1 - 5.2.2, 5.2.5 - 5.2.13  |
| EN 1155 - Sproženje trajnega delovanja sposobnosti        | Zahteve za "trajno delovanje" so izpolnjene - EN 1155:1997/A1:2002/AC:2006 odseki 5.2.4, 5.2.14.1, 5.2.14.2  |
| Nevarne snovi   | Ni nevarnih snovi v smislu ES-direktive in uredbe REACH  |
| <b>Klasifikacija EN 1154</b>                              |  |
| Razred uporabe  | 4 (razred 3 = zapiranje iz najm. 105°, 4 = zapiranje iz 180°)  |
| Trajno delovanje samodejnega zapiranja                    | 8 (razred 8 = 500.000 ciklusov)  |
| Velikost zapirala za vrata                                | 3-6 (velikosti zapiral za vrata = 1-7)   |
| Primernost za uporabo na protipožarnih/protidimnih vratih | 1 (razred 0 = ni primerno, 1 = primerno)   |
| Varnost   | 1 (razred 1 = varnost za uporabo)  |
| Odpornost proti koroziji                                  | 4 (v skladu z EN 1670: Razred 0 = ni opredeljena, razred 1 = majhna, razred 2 srednja, razred 3 = visoka, razred 4 = zelo visoka)  |
| <b>Klasifikacija EN 1155</b>                              |  |
| Razred uporabe  | 3 (razred 3 = javna zgradba)   |
| Sproženje trajnega delovanja sposobnosti                  | 8 (razred 8 = 500.000 ciklusov)  |
| Fiksna velikost   | 3-6 (fiksne velikosti = 3-7)   |
| Primernost za uporabo na protipožarnih/protidimnih vratih | 1 (razred 0 = ni primerno, 1 = primerno)   |
| Varnost   | 1 (razred 1 = varnost za uporabo)  |
| Odpornost proti koroziji                                  | 4 (v skladu z EN 1670: Razred 0 = ni opredeljena, razred 1 = majhna, razred 2 srednja, razred 3 = visoka, razred 4 = zelo visoka)  |
| 10. Delovanje izdelka                                     | Delovanje izdelka v skladu s št. 1 ustreza delovanju, navedenem v št. 9. Odgovoren za sestavo izjave o delovanju po št. 9 je proizvajalec sam in sicer v skladu s št. 4. |
| Kraj, datum   | Leonberg, 08.04.2019   |
| Gerald Haas, direktor                                     |   |

|  |   |
|--|---|
| <b>Identificación declaración de rendimiento</b>           | <b>_0672-CPR-0429</b>   |
| 1. Tipo de producto  | Sistema de cierrapuertas  |
| 2. N° de identificación                                    | 162084, 155478, 155477, 162083, 162085, 155480, 155479  |
| 3. Finalidad   | Dispositivo cierrapuertas con bloqueo independiente con accionamiento eléctrico para el empleo en puertas cortafuegos y cortahumos o puertas de vías de evacuación  |
| 4. Fabricante  | GEZE GmbH, Reinhold-Vöster-Str. 21-29 D-71229 Leonberg  |
| 5. Mandatario  | ----  |
| 6. Sistema para evaluar la resistencia de rendimiento      | 1   |
| 7. Norma armonizada  | EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006, EN 1155:1997/A1:2002/AC:2006  |
| 8.1. Organismo notificado                                  | MPA Stuttgart, Pfaffenwaldring 32, D-70569 Stuttgart, Notified Body ID = 0672   |
| 8.2. Certificado ID  | 0672-CPR-0429   |
| <b>9. Rendimiento declarado</b>                            | <b>Características principales constatadas</b>  |
| EN 1154 - Cierre automático                                | Requisitos "cierre automático" cumplidos - EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006 Apartados 5.2.1, 5.2.3 - 5.2.16, 5.2.18   |
| EN 1154 - Función permanente del cierre automático         | Requisitos "función permanente" cumplidos - EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006 Apartados 5.2.2, 5.2.17.1, 5.2.17.2  |
| EN 1155 - Capacidad de activación                          | Requisitos "activación" cumplidos - EN 1155:1997/A1:2002/AC:2006 Apartados 5.1.2 - 5.1.6, 5.2.1 - 5.2.2, 5.2.5 - 5.2.13   |
| EN 1155 - Función permanente de la capacidad de activación | Requisitos "función permanente" cumplidos - EN 1155:1997/A1:2002/AC:2006 Apartados 5.2.4, 5.2.14.1, 5.2.14.2  |
| Sustancias peligrosas                                      | No contiene sustancias peligrosas conforme a las directivas CE y el reglamento REACH  |
| <b>Clasificación EN 1154-1</b>                             |   |
| Clase de aplicación  | 4 (Clase 3 = Cierre de mín. 105°, 4 = Cierre de 180°)   |
| Función permanente del autocierre                          | 8 (clase 8 = 500.000 ciclos)  |
| Tamaño del cierrapuertas                                   | 3-6 (Tamaños del cierrapuertas= 1-7)  |
| Idoneidad para el empleo en cortahumos y cortafuegos       | 1 (clase 0 = no adecuado, 1 = adecuado)   |
| Seguridad  | 1 (clase 1 = seguridad de empleo)   |
| Resistencia a la corrosión                                 | 4 (conforme a EN 1670: Clase 0 = no definida, clase 1 = escasa, clase 2 media, clase 3 = alta, clase 4 = muy alta)  |
| <b>Clasificación EN 1155-1</b>                             |   |
| Clase de aplicación  | 3 (clase 3 = edificio público)  |
| Función permanente de la capacidad de activación           | 8 (clase 8 = 500.000 ciclos)  |
| Fuerza de retención  | 3-6 (Fuerzas de retención = 3-7)  |
| Idoneidad para el empleo en cortahumos y cortafuegos       | 1 (clase 0 = no adecuado, 1 = adecuado)   |
| Seguridad  | 1 (clase 1 = seguridad de empleo)   |
| Resistencia a la corrosión                                 | 4 (conforme a EN 1670: Clase 0 = no definida, clase 1 = escasa, clase 2 media, clase 3 = alta, clase 4 = muy alta)  |
| 10. Rendimiento producto                                   | El rendimiento del producto según nº 1 se corresponde con el rendimiento declarado según nº 9 El fabricante es responsable exclusivo, según nº 9, de redactar la declaración de rendimiento conforme a nº 4 |
| Lugar, fecha   | Leonberg, 08.04.2019  |
| Gerald Haas, director                                      |    |

| Charakteristika - prohlášení o vlastnostech                  | _0672-CPR-0429   |
|--|--|
| 1. Typ výrobku   | Systém zavírání dveří  |
| 2. Identifikační číslo                                       | 162084, 155478, 155477, 162083, 162085, 155480, 155479   |
| 3. Účel použití  | Prostředek k zavírání dveří s integrovaným elektricky poháněným zajišťovacím zařízením k použití na protipožárních a protikouřových dveřích nebo na únikových dveřích                  |
| 4. Výrobce   | GEZE GmbH, Reinhold-Vöster-Str. 21-29, D-71229 Leonberg  |
| 5. Zplnomocněnec   | ----   |
| 6. Systém posuzování a ověřování stálosti vlastností         | 1  |
| 7. Harmonizovaná norma                                       | EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006, EN 1155:1997/A1:2002/AC:2006   |
| 8.1. Notifikované místo                                      | MPA Stuttgart, Pfaffenwaldring 32, D-70569 Stuttgart, Notified Body ID = 0672  |
| 8.2. ID certifikátu  | 0672-CPR-0429  |
| <b>9. Vlastnosti uvedené v prohlášení</b>                    | <b>Zjištěné podstatné charakteristiky</b>  |
| EN 1154 - samozavírací                                       | Požadavky "samozavírací" splněny - EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006 části 5.2.1, 5.2.3 - 5.2.16, 5.2.18  |
| EN 1154 - trvalá funkce samozavírání                         | Požadavky "trvalá funkce" splněny - EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006 části 5.2.2, 5.2.17.1, 5.2.17.2   |
| EN 1155 - aktivace činnosti                                  | Požadavky "aktivace" splněny - EN 1155:1997/A1:2002/AC:2006 část 5.1.2 - 5.1.6, 5.2.1 - 5.2.2, 5.2.5 - 5.2.13  |
| EN 1155 - trvalá funkce aktivace činnosti                    | Požadavky "trvalá funkce" splněny - EN 1155:1997/A1:2002/AC:2006 části 5.4.2, 5.2.14.1, 5.2.14.2   |
| Nebezpečné látky   | Žádné nebezpečné látky ve smyslu směrnice ES a nařízení REACH  |
| <b>EN 1154 - klasifikace</b>                                 |  |
| Třída použití  | 4 (třída 3 = zavírání z polohy min. 105°, 4 = zavírání z polohy 180°)  |
| Trvalá samozavírací funkce                                   | 8 (třída 8 = 500 000 cyklů)  |
| Velikost zavírače dveří                                      | 3-6 (velikosti zavíračů = 1-7)   |
| Vhodnost pro použití v protipožárních/protikouřových dveřích | 1 (třída 0 = nevhodné, 1 = vhodné)   |
| Bezpečnost při používání                                     | 1 (třída 1 = bezpečné použití)   |
| Odolnost proti korozi  | 4 (podle EN 1670: třída 0 = nedefinováno, třída 1 = nízká, třída 2 = střední, třída 3 = vysoká, třída 4 = velmi vysoká)  |
| <b>EN 1155 - klasifikace</b>                                 |  |
| Třída použití  | 3 (třída 3 = veřejné budovy)   |
| Trvalá funkce aktivace činnosti                              | 8 (třída 8 = 500 000 cyklů)  |
| Aretační veličina  | 3-6 (aretační veličiny = 3-7)  |
| Vhodnost pro použití v protipožárních/protikouřových dveřích | 1 (třída 0 = nevhodné, 1 = vhodné)   |
| Bezpečnost při používání                                     | 1 (třída 1 = bezpečné použití)   |
| Odolnost proti korozi  | 4 (podle EN 1670: třída 0 = nedefinováno, třída 1 = nízká, třída 2 = střední, třída 3 = vysoká, třída 4 = velmi vysoká)  |
| 10. Vlastnosti výrobku                                       | Vlastnost výrobku uvedená v bodě 1 je ve shodě s vlastností uvedenou v bodě 9. Toto prohlášení o vlastnostech dle bodu 9 se vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného v bodě 4. |
| Místo, datum   | Leonberg, 08.04.2019   |
| Gerald Haas, ředitel   |   |

|  |   |
|--|---|
| <b>Teljesítmény nyilatkozat azonosítója</b>                      | <b>_0672-CPR-0429</b>   |
| 1. Termékfajta   | Ajtócsukó rendszer  |
| 2. Azonosító számok  | 162084, 155478, 155477, 162083, 162085, 155480, 155479  |
| 3. Az alkalmazás célja   | Ajtócsukó integrált elektromos működtetésű rögzítőszerezettel tűz- és/vagy füstvédő ajtókon vagy menekülő ajtókon történő alkalmazáshoz   |
| 4. Gyártó  | GEZE GmbH, Reinhold-Vöster-Str. 21-29, D-71229 Leonberg   |
| 5. Felhatalmazott  | ----  |
| 6. Teljesítmény állandóság értékelésére szolgáló rendszer        | 1   |
| 7. Harmonizált szabvány  | EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006, EN 1155:1997/A1:2002/AC:2006  |
| 8.1. Bejelentett szervezet                                       | MPA Stuttgart, Pfaffenwaldring 32, D-70569 Stuttgart, Notified Body ID = 0672   |
| 8.2. Tanúsítvány azonosító                                       | 0672-CPR-0429   |
| <b>9. Nyilatkozott teljesítmény</b>                              | <b>Meghatározott alapvető jellemzők</b>   |
| EN 1154 - automatikusan záródó                                   | Az "automatikusan záródó" követelményeknek megfelel - EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006, 5.2.1, 5.2.3 - 5.2.16, 5.2.18 szakaszok   |
| EN 1154 - az automatikus záródás tartós működése                 | A "tartós működés" követelményeinek megfelel - EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006, 5.2.2, 5.2.17.1, 5.2.17.2 szakaszok  |
| EN 1155 - kioldási képesség                                      | A "kioldás" követelményeinek megfelel - EN 1155:1997/A1:2002/AC:2006, 5.1.2 - 5.1.6, 5.2.1 - 5.2.2, 5.2.5 - 5.2.13 szakaszok  |
| EN 1155 - kioldási képesség tartós működése                      | A "tartós működés" követelményeinek megfelel - EN 1155:1997/A1:2002/AC:2006, 5.2.4, 5.2.14.1, 5.2.14.2 szakaszok  |
| Veszélyes anyagok  | Az EK-irányelvek és REACH-rendelet értelmében nem veszélyes anyagok   |
| <b>EN 1154 osztályba sorolás</b>                                 |   |
| Alkalmazási osztály  | 4 (3. osztály = záródás min. 105°-ból, 4 = záródás 180°-ból)  |
| Az automatikus záródás tartós működése                           | 8 (8. osztály = 500.000 ciklus)   |
| Ajtócsukó mérete   | 3-6 (ajtócsukó méretei = 1-7)   |
| Tűz- és füstgátló ajtókon történő alkalmazáshoz való alkalmasság | 1 (0. osztály = nem alkalmas, 1 = alkalmas)   |
| Biztonság  | 1 (1. osztály = használati biztonság)   |
| Korrózióállóság  | 4 (EN 1670 szerint: 0. osztály = nincs meghatározva, 1. osztály = alacsony, 2. osztály = közepes, 3. osztály = magas, 4. osztály = nagyon magas)  |
| <b>EN 1155 osztályba sorolás</b>                                 |   |
| Alkalmazási osztály  | 3 (3. osztály = középületek)  |
| Kioldás képesség tartós működése                                 | 8 (8. osztály = 500.000 ciklus)   |
| Rögzítési méret  | 3-6 (Rögzítési méretek = 3-7)   |
| Tűz- és füstgátló ajtókon történő alkalmazáshoz való alkalmasság | 1 (0. osztály = nem alkalmas, 1 = alkalmas)   |
| Biztonság  | 1 (1. osztály = használati biztonság)   |
| Korrózióállóság  | 4 (EN 1670 szerint: 0. osztály = nincs meghatározva, 1. osztály = alacsony, 2. osztály = közepes, 3. osztály = magas, 4. osztály = nagyon magas)  |
| 10. Termék teljesítménye   | A termék 1. sz. szerinti teljesítménye megfelel a 9. sz. szerinti nyilatkozott teljesítménynek. A 9. sz. szerinti teljesítmény nyilatkozat készítéséért egyedül a 4. sz. szerinti gyártó a felelős. |
| Hely, dátum  | Leonberg, 08.04.2019  |
| Gerald Haas, ügyvezető   |    |



| Ytelseserklæring                               | <b>_0672-CPR-0429</b>   |
|--|---|
| 1. Produkttype                                 | Dørlukkersystem   |
| 2. Identitetsnumre                             | 162084, 155478, 155477, 162083, 162085, 155480, 155479  |
| 3. Bruksformål                                 | Dørlukkeinnretning med integrert elektrisk dreven sperreinnretning til bruk på brann- og/eller røykvernsdører eller på rømningsveidører   |
| 4. Produsent                                   | GEZE GmbH, Reinhold-Vöster-Str. 21-29, D-71229 Leonberg   |
| 5. Fullmakt                                    | ----  |
| 6. System til bedømmelse av effektbestandighet | 1   |
| 7. Harmonisert standard                        | EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006, EN 1155:1997/A1:2002/AC:2006  |
| 8.1. Varslet organ                             | MPA Stuttgart, Pfaffenwaldring 32, D-70569 Stuttgart, Notified Body ID = 0672   |
| 8.2. ID-sertifikat                             | 0672-CPR-0429   |
| <b>9. Erklært ytelse</b>                       | <b>Bestemte vesentlige kjennetegn</b>   |
| EN 1154 - Selvlukkende                         | Krav "selvlukkende" oppfylt - EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006 Avsnitt 5.2.1, 5.2.3 - 5.2.16, 5.2.18  |
| EN 1154 - Varig funksjon for selvlukking       | Kravene "varig funksjon" oppfylt - EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006 Avsnitt 5.2.2, 5.2.17.1, 5.2.17.2   |
| EN 1155 - Utløse egenskap                      | Krav "utløse" oppfylt - EN 1155:1997/A1:2002/AC:2006 Avsnitt 5.1.2 - 5.1.6, 5.2.1 - 5.2.2, 5.2.5 - 5.2.13   |
| EN 1155 - Utløse varig funksjon av egenskap    | Kravene "varig funksjon" oppfylt - EN 1155:1997/A1:2002/AC:2006 Avsnitt 5.2.4, 5.2.14.1, 5.2.14.2   |
| Farlige stoffer                                | Ingen farlige stoffer i henhold til EU-direktivene og REACH-forordningen  |
| <b>EN 1154 klassifisering</b>                  |   |
| Bruksklasse                                    | 4 (Klasse 3 = Lukking av min. 105°, 4 = Lukking av 180°)  |
| Varig funksjon av selvlukking                  | 8 (Klasse 8 = 500.000 sykluser)   |
| Dørlukkerstørrelse                             | 3-6 (Dørlukkerstørrelser = 1-7)   |
| Egnethet til bruk på brann-/røykdører          | 1 (Klasse 0 = ikke egnet, 1 = egnet)  |
| Sikkerhet                                      | 1 (Klasse 1 = Brukssikkerhet)   |
| Korrosjonsbestandighet                         | 4 (etter EN 1670: Klasse 0 = ingen definert, Klasse 1 = lav, Klasse 2 middels, Klasse 3 = høye, Klasse 4 = svært høye)  |
| <b>EN 1155 klassifisering</b>                  |   |
| Bruksklasse                                    | 3 (Klasse 3 = offentlige bygninger)   |
| Varig funksjon av egenskap                     | 8 (Klasse 8 = 500.000 sykluser)   |
| Holdesystem-størrelse                          | 3-6 (Holdesystem-størrelser = 3-7)  |
| Egnethet til bruk på brann-/røykdører          | 1 (Klasse 0 = ikke egnet, 1 = egnet)  |
| Sikkerhet                                      | 1 (Klasse 1 = Brukssikkerhet)   |
| Korrosjonsbestandighet                         | 4 (etter EN 1670: Klasse 0 = ingen definert, Klasse 1 = lav, Klasse 2 middels, Klasse 3 = høye, Klasse 4 = svært høye)  |
| 10. Ytelse produkt                             | Ytelsen til produktet i henhold til nr. 1 tilsvarer den erklærte ytelsen i nr. 9. Produsenten har i henhold til nr. 4 alene ansvaret for opprettelse av ytelseserklæringen i henhold til nr. 9. |
| Sted, dato                                     | Leonberg, 08.04.2019  |
| Gerald Haas, Daglig Leder                      |    |